

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
1	議員説明会	1月31日	道路	復興まちづくり計画との整合性を図ってほしい。	関係部署と調整を図ります。
2	議員説明会	1月31日	道路	敷地東側道路（市道東浦留沼線）の拡幅予定があるがどのようにになっているのか。	大崎市中心市街地復興まちづくり計画にも整備計画があることから、影響の少ない建設位置を敷地西側としています。 拡幅に伴う影響などについては今後、関係部署と調整を図っていきます。
3	商工関係者説明会	2月12日	道路	南側の信号がある交差点にまっすぐ行くほうが渋滞を招かないと思う。北側の道路を広げても信号機が無いので、駅の方から来た人が右折できない。ただでさえ交通渋滞で、ここの道路は混んでいる。その検討はされたのか。	敷地南側への市道新設の計画は、現在のところありません。 図書館への車のアクセスについては、敷地北側の市道東浦李塚線で対応できるものと考えました。 ただし将来、市道の計画が検討された場合も、影響の少ない北側への建物配置となっております。
4	近隣住民説明会	2月12日	道路	敷地南側に市道の新設の要望を行っているが、市道新設の考えはないのか。	
5	議員説明会	3月6日	道路	敷地南側の道路についての市の考えはどうか。	
6	商工関係者説明会	2月12日	道路	図書館への交通アクセスをどう考えているのか。	車については、国道108号から図書館の北側にある市道東浦李塚線から、図書館駐車場へ入る経路としています。
7	第1回市民説明会	2月15日	道路	北側道路はすれ違いが出来ないくらい狭く、側溝の対応も含めて広くしていただきたい。	北側道路については、道路用地として1.5mは下がらなければならないことになっていることから、整備後は6m程度の幅員の道路となります。 なお、側溝（水路）の移設も併せて行う計画としていますので、側溝に蓋をするなど、敷地を有効活用することも計画しています。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
8	商工関係者説明会	2月12日	駐車場	駐車場を西側に持ってくると緑地も生きてきます。108号側の信号から駐車場に入って、北側に出口専用をつけて、止められない方は税務署跡地の駐車場に入る形が可能であれば、税務署跡地から図書館に入る場合も近くなります。駐輪場もできるだけ手前に持って行って、奥の方には車両は置かないという形でできればと思いました。	駐車場を東側にした経緯は、図書館を1階ワンフロアとしたことで、図書館敷地では駐車台数35台、それ以外は東側(旧税務署跡地)駐車場となります。市道東浦李塚線を東側から図書館側の駐車場に来て満車の場合、また戻って、立体に戻るようになることや、西側を駐車場にした場合、国道108号線(駅前大通)からの引きが10mくらいしか取れないこともありましたが、そのような配置としました。また、将来、東側道路(市道東浦留沼線)の整備計画もありましたことから、影響の少ない西側に建物を配置しました。
9	近隣住民説明会	2月12日	駐車場	建物は東にして、西側に駐車場を作る方法が私はベターだと思います。	
10	第1回市民説明会	2月15日	駐車場	利用者の利便性を考えて、旧税務署跡地ではなく、図書館建物の隣に立体駐車場をもってきてはどうか。	図書館の脇に立体駐車場を設置すれば、雨天時などはそのまま図書館に入れるなどのメリットはあります。しかし、今回は外構も含め、建物を見て、入るのが楽しみだという思いも持っていたきたいことから、建物の隣ではなく、少し離れたところにとすることとしました。
11	議員説明会	3月6日	駐車場	送迎用のロータリーをつくるべきではないか。	
12	議員説明会	3月6日	駐車場	駐車場に送り迎えのための乗降場所があるべきではないか。	送迎用の乗降場所については実施設計で検討いたします。
13	議員説明会	3月6日	駐車場	東側出入口付近の動線上に障害者用の駐車場があるが、この辺りは開けておくべきではないか。 立体駐車場からの来館者のために庇がついた通路などの配慮が必要ではないか。	駐車場から建物への動線については、実施設計でさらに検討いたします。
14	教育委員意見交換会	1月15日	駐車場	車いす用駐車スペースに屋根はかけないのか。	屋根をかける計画となっております。
15	第2回市民説明会	3月8日	駐車場	障害者用の駐車場が4台しかないが、もう少し増やすことが必要ではないか。	法律(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)の基準では車いす利用の施設は4台となっております。しかし、今後、利用実態などをもう一度検証し、必要台数を検討してまいります。
16	総務常任委員会	1月22日	駐車場	駐車場は民間利用も含めて検討してほしい。	現在、駐車場は立体も含め200台の予定となっております。しかし、土・日・祝日に多目的ホールでの催しのときは不足することも予想されることから、近隣の民間駐車場の利用等についても今後検討していきます。
17	商工関係者説明会	2月12日	駐車場	駐車場は24時間利用可能なものにするのか、また、有料なのか。	また、管理運営についても併せて検討を行います。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
18	議員説明会	1月31日	吹抜け	吹抜けについてランニングコストを考えると必要ないのではないか。	暖房効率や自然採光のバランスを考え検討した結果、当初、西側の開架スペースの半分程度を吹抜けとしておりましたが、エントランスホール部と図書館の開架スペースの中心部分のみを吹抜けとしました。しかし、図書館では空間のボリューム感もある程度必要であり、特に今回吹き抜けとなっている部分は、閲覧(読む)スペースとなっており、少し天井が高く気持ちのいい空間も必要と考えました。また、大空間の冷暖房効率ですが、その対応として床下(輻射式)冷暖房を取り入れ、床から2m程度の高さまでを効率的に冷暖房することにより、コスト節減を図れます。
19	商工関係者説明会	2月12日	吹抜け	吹抜けを多用しても冷暖房の効率は非常に悪いらしいと思います。それと建物の使い勝手が悪く、2階のスペースが有効活用できていないので、再考し直す必要もあると思います。	
20	商工関係者説明会	2月12日	吹抜け	吹き抜けは光熱費がかかるとは思いますが、どのようにコスト削減を図るのか。	
21	議員説明会	3月6日	吹抜け	吹抜けを考えた場合、ランニングコストが心配である。	
22	議員説明会	3月6日	吹抜け	維持管理やランニングコストを考えて設計をしてほしい。	
23	議員説明会	3月6日	吹抜け	開放感のためだけの吹抜けなら、光熱水費関係のランニングコストを考えた場合必要ないと考えます。	
24	意見募集	3月3日～3月17日	吹抜け	床が寒くないですか？2階に暖かな空気が行ってしまいそうです。天井は低いところがあっても良いと思います。	
25	第1回市民説明会	2月15日	吹抜け	スペースを有効利用するため、2階の天井裏と吹抜けをなくして、ホールのスペースを確保してはどうか。	
26	第1回市民説明会	2月15日	図書館	他図書館では資料が入らない状況になっているともよく聞かれますが、閉架書庫を将来増設する形にしておくべきではないか。	
27	議員説明会	3月6日	吹抜け	2階の吹抜けは必要ないのでは。そこを床にしてアトリエなどいろいろな部屋作ることにはできないのか。	
28	第2回市民説明会	3月8日	吹抜け	吹抜け部分を床にして、ギャラリースペースとするのはどうだろうか。	床のみとする場合でもある程度の工事費が必要となることから、建設費の関係からもなかなか難しいと考えます。
29	議員説明会	3月6日	採光	屋根からの光の取り入れは北側から取るのか？普通は南側ではないのか。	
30	議員説明会	3月6日	採光	吹抜けが小さくなり、当初の考えどおりに光が取れるのか。	北側からの採光でも、支障がないと考えます。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
31	教育委員意見交換会	1月15日	ホール	多目的ホールの椅子を移動席とした方が良いのではないか。	現状では稼働式椅子を100席程度、その他、手で並べる椅子100席程度としております。ステージについては、下から上がる形のものを検討しており、広さは一般的なホールの収容人数の大きさとなっております。使用目的ですが、ピアノ、コーラスなどのちょっとした音楽関係の発表会やコンサート、また、講演会・研修会とダンスなどの軽運動ができるものを考えています。 なお、音楽発表等は本格的なものではなく、活動発表などの小コンサート、講演会や軽運動、作品の展示などに利用されることを想定しております。
32	商工関係者説明会	2月12日	ホール	多目的ホールに200名が入るとのことですが、ステージが移動式なのか、何に使うのか説明願います。	
33	近隣住民説明会	2月12日	ホール	200人収容の多目的ホールの形状はどのようなものなのか。	
34	第1回市民説明会	2月15日	ホール	ホールを200席にした基準と、公民館のホールがあるのに必要なのか、お聞きします。	
35	意見募集	3月3日～3月17日	ホール	多目的ホールがきわめて中途半端な施設として考えられています。第一に広さが収容想定人数からも狭い。第二にどのような使われ方を想定して設計されているのか、調整室、楽屋、搬入口もない。第三にピアノ発表会や写真展を想定しても防音や内壁、照明や備品保管バックヤードなどは必要である。	多目的ホールについては、動線や避難を考慮1階としました。また、エントランスと一体で使える工夫として、仕切りが開閉できるもの(防音)を検討しています。ここで、オープンギャラリーとしての利用も可能であると考えます。 また、図書館の大きさですが、20万冊の開架としてはこの大きさが必要です。
36	第2回市民説明会	3月8日	ホール	会津若松の図書館の多目的ホールは390㎡で200席あり、今回は200席で260㎡ぐらいとなるが大丈夫なのか。また、楽屋と搬入口は最低でも必要ではないか。	
37	第1回市民説明会	2月15日	ホール	多目的ホールの大きさが中途半端ではないか。できれば2階の天井裏部分にホール持っていき、広い開架スペースを狭くしてでも、エントランスホールを広くしてオープンギャラリーとするのはどうか。	
38	商工関係者説明会	2月12日	ホール	多目的ホールで発表会等を行う場合に、開け放たれた状態だと、図書館で本を読んでいる人にどんな音がするのか、密閉してもらわなければ、そういうものは一切できないのではと思います。開放感だけが問題ではなくて、むしろ二重ドアでしっかりと閉めることが必要と感じます。	
39	意見募集	3月3日～3月17日	ホール	多目的ホールは音楽専用というが、市内の他施設もあるので、もう一度計画を見直すべきだと思う。	今回の多目的ホールは特に音楽専用とうことではなく、講演会や軽運動、作品の展示などに活用ができると思われます。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
40	商工関係者説明会	2月12日	ホール	多目的ホールのステージを照らす照明の配慮をお願いします。	本格的な文化ホールではありませんので、利用者が簡単に扱える簡易的な照明設備、音響設備を予定しております。
41	議員説明会	3月6日	ホール	多目的ホールの音響設備について一般利用者も簡単に操作できるようなものにしてほしい。	
42	意見募集	3月3日～ 3月17日	ホール	音響と照明をどこまで考えるか？中途半端はどちらにも使えないこととなります。	
43	意見募集	3月3日～ 3月17日	ホール	せっかくホールを造って下さるのですから、音響設備を充実していただきたい。	
44	議員説明会	3月6日	ホール	多目的ホールは、美術関係の展示を中心にしたものを考えてはどうだろうか。	多目的で使えるように工夫していきます。
45	意見募集	3月3日～ 3月17日	ホール	多目的ホールに楽屋がないと不便です（会議室がその役割ですか？）搬入口は車庫から入れますか？多目的ホールへの通路がないです（必ず必要になります）。	廊下を挟んだ会議室を楽屋の代わりにと考えております。多目的ホールの搬入は、多目的ホール脇廊下出入口からの搬入を考えております。
46	意見募集	3月3日～ 3月17日	ホール	多目的を展示目的として使った場合、パネルの置場などの倉庫が必要です。どこにしまうのでしょうか？全体的に収納倉庫の広さが狭くないですか？	今後、実施設計において、さらに検討してまいります。
47	意見募集	3月3日～ 3月17日	ホール	多目的の仕切りをガラスにするようですが、会津の朗読室は響いて苦情が来るので、使えないと言っておりました（一考ください）。	
48	第1回市民説明会	2月15日	ホール	多目的ホールの避難口についても検討していただきたいと思えます。	

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
49	総務常任委員会	1月22日	複合	中央公民館を併設できないか。	今回の新図書館施設は、事業費32億円で延べ床面積6,000㎡程度の規模となりますことから、すべての中央公民館機能を盛り込むことは不可能となります。
50	議員説明会	3月6日	複合	中央公民館も建設から40年以上経過しており、それらも含めて考えるべきではないのか。	しかし、中央公民館機能を補完できるものとして、研修室等を配置しました。
51	商工関係者説明会	2月12日	複合	ダンスや音楽をやるという説明があって、防音で二重サッシをつけるということですが、ドアは二重になっているんですか。そうしないと音が漏れてしまいます。	スタジオのドアは二重とします。研修室はどれくらいの防音が必要なのか、また振動の対応も必要なのか、実施設計で検討します。
52	商工関係者説明会	2月12日	複合	楽器を持ち込んで練習できるスタジオがあるということですが、研修室も含め防音はどの程度行うのか。	
53	議員説明会	3月6日	複合	調理とか軽運動ができるスペースが必要ではないか。	市民皆様の施設と考えておりますことから、利用の仕方について十分検討してまいります。
54	意見募集	3月3日～3月17日	複合	ギャラリーとして展示や発表の場にならないのか。	また、研修室等は利用目的と合わせ、備品等の整備について実施設計でさらに検討します。
55	意見募集	3月3日～3月17日	複合	複合施設は誰のための施設なのか？ 市民が誰でも利用できるスペースであって欲しいと思う。	
56	議員説明会	3月6日	複合	美術の人のためのアトリエなどがあった方が良いのではないか。	市が常設で何らかの創作室を行うことは、現在のところ想定していません。
57	第2回市民説明会	3月8日	複合	創作室の運営はどのように考えているのか。	
58	意見募集	3月3日～3月17日	複合	複合施設というが、図書館側の意向をきちんと受けたものであらねば融合する場所でなくなる。中途半端な施設とならないようにきちんとコンセンサスを持つべきと思う。	基本構想にもあるとおり、図書館機能を第一と考え、構想に掲げている複合施設機能としての多目的ホールと郷土資料展示スペースに加え、生涯学習活動やまちづくり活動など、図書館と併設することで、より相乗効果が得られるものを考えました。
59	図書館協議会	1月14日	複合	閲覧席に受験生などのための個別ブースがあれば良いのではないか。	現在の利用状況や、ほかに代替の施設もないことから、図書館内の閲覧席とは別に、現在の図書館と同程度の学習室は必要と判断しました。
60	意見募集	3月3日～3月17日	複合	学習室は要らないと思いました。あっても2列くらいで良いと思います。人目がないのはあまりよくないので、ガラスで見えるようにすべきです。	また、形状について、現在と同じように外から見えるガラス張りを考えております。
61	意見募集	3月3日～3月17日	複合	畳の部屋を1つ作って造っていただくと良いと思います。(災害時やヨガなどの活用)	今回は使いやすくするために、すべて部屋をフローリングもしくはタイルの床を考えました。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
62	意見募集	3月3日～ 3月17日	複合	美術展（大崎市には美術館・博物館がない）や歴史民俗資料展など多目的ホールや緒絶の館ではできないような大きな展示や、公開ワークショップが開催できるように、二階吹き抜け部分を市民ギャラリーとして設計変更していただきたい。	事業費からも、基本的な機能については、今回の基本設計のとおりと考えております。
63	議員説明会	1月31日	カフェ	カフェの運営形態をどのように考えているのか。	直営とはせず、民間委託もしくはテナント方式での運営のカフェを考えております。
64	第1回市民説明会	2月15日	カフェ	カフェスペースを倍にして、立食パーティーや懇親会等に利用できるようにしてはどうか。	カフェの広さについては、コーヒーや軽食をとるためのスペースとして考えました。利用者が多くなった時や、パーティーを行う場合はエントランスホール等を有効に使うことも考えられます。
65	意見募集	3月3日～ 3月17日	カフェ	くつろげるカフェや異空間を必要と思う。	
66	図書館協議会	1月14日	休憩	持ち込みの飲食ができるスペースが必要ではないか。	エントランスホールの一部にスペースを設けました。
67	教育委員意見交換会	1月15日	休憩	カフェには自販機を設置してフリースペース的に開放してはどうか。	カフェとは別に持ち込み可能なスペースを設けました。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
68	議員説明会	1月31日	設備	インターネット環境の対応をしっかりとしてほしい。	インターネット閲覧端末の設置と併せ、館内のWi-Fi環境の整備も併せて行うこととしています。
69	議員説明会	3月6日	設備	インターネット環境を充実してほしい。特にWi-Fi環境としてほしい。	
70	商工関係者説明会	2月12日	設備	館内の冷暖房設備はすべて電気なのか。	冷暖房設備については、導入経費、ランニングコストなど相対的な検討を行い、有効なものを考えています。
71	商工関係者説明会	2月12日	設備	冷暖房設備について、最近のガスヒートポンプは、従来よりもガスが3、4割も削減できる効率の良い機器も出ているので、それを検討してみてもどうか。	
72	第1回市民説明会	2月15日	設備	空調などのランニングコストを算出して計算しているのか。	実施設計でも空調などの設備コスト計算を行い、その中で一番低コストなものと考えています。
73	第1回市民説明会	2月15日	設備	足の悪い人が多いのでエレベーターは設置されますか。	エントランスホールに1基エレベータを設置します。また、2階の閉架書庫への搬入を考え事務スペースにも1基設置します。
74	近隣住民説明会	2月12日	設備	太陽光ソーラーは利用しないのか。	屋根に太陽光パネルを設置することとしています。
75	第1回市民説明会	2月15日	設備	屋根には太陽光パネルを使用しないのか。	
76	議員説明会	3月6日	設備	井戸水の利用となっているが、この地域は鉄分が多い水なので、除鉄設備が必要ではないか。	雨水の利用や除鉄装置など、細部について実施設計で検討します。
77	議員説明会	3月6日	庇	南側の庇の材料はなにか。豪雪や強風に耐えられるものなのか。	金属製で豪雪に耐えられるものとします。
78	議員説明会	3月6日	屋根	屋根の勾配からすると、雪は下に降ろさず屋根の上で溶かすような考えなのか。その場合、降雪時は屋根に太陽光パネルを設置して十分な発電量が確保できるのか。	下に落とすことは敷地の関係から難しいので、雪止めなどを設置して屋根で溶かすこととなります。なお、太陽光パネルの設置場所については再度検討いたします。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
79	図書館協議会	1月14日	配置	レファレンスの場所が明確でない。また、新聞や地図を広げるテーブルが必要ではないか。	総合カウンターの北側をレファレンス場所として考えております。
80	図書館協議会	1月14日	配置	レファレンスに個別ブースが必要ではないか。	
81	図書館協議会	1月14日	図書館	お話しコーナーはどのようなつくりになるのか。	開け閉めできる稼働壁のような仕掛けを行う予定です。
82	図書館協議会	1月14日	図書館	障がいのある方に配慮した個室が必要ではないか。	ご意見のとおり対面朗読室を北側に設置しました。
83	図書館協議会	1月14日	配置	ブックポストが北側にあるのはどのような考えか。	閉館時、車での返却者のために設置しました。
84	教育委員意見交換会	1月15日	建物	南側の通路がNTTの陰となるので冬場は凍るのではないか。	庇を大きくして積雪時は庇の下を通行スペースとします。
85	教育委員意見交換会	1月15日	配置	図書館内部への飲食物の持ち込はできないか、特に幼児スペースは持ち込みがないと利用が増えないのでは。	基本的には開架への食べ物の持ち込みは不可とする考えです(マイボトルやペットボトルの飲み物については検討します)。
86	教育委員意見交換会	1月15日	配置	閲覧席はどの程度か。	250席程度を予定しております。
87	議員説明会	1月31日	配置	事務室を2階に配置して、そのスペースを有効活用してはどうか。	図書館の事務室は、作業効率を考え、本の修理のための作業室、公民館図書室などへ配送するための配本室と一体として利用することが望ましく、また、利用者の状況などを把握しやすいように、開架に近いところにあるべきものと考えております。
88	議員説明会	1月31日	図書館	図書館、複合利用者双方が関心を持つような造りにするべきではないか。	図書館利用者、複合部分の利用者、双方が何をしているかわかるように、2階から吹抜け部分を通して図書館を見渡せたり、研修室等をガラス張りにするなど、どちらの利用者も関わりやすい環境の工夫を検討してまいります。
89	第1回市民説明会	2月15日	開架	青少年が本の相談をする際は、子どもカウンターで相談するのでしょうか。カウンターから遠いので、もう少し配慮いただければと思います。	一般カウンターとレファレンスカウンター、子どもカウンターを予定しておりますが、どのカウンターでも相談できるように配慮します。また、かなり大きな空間となっておりますことから、本を探すための相談など、カウンターまで利用者が来なくても、職員がその場に伺うことができるような工夫を検討します。
90	意見募集	3月3日～ 3月17日	配置	カウンターが一カ所だけなので不便と感じる。	

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
91	第1回市民説明会	2月15日	配置	図書館の開架スペースが長く、利用者が疲れると思うので、入口を南側中央部にし、図書館スペースを東西で一般と子どもに分けてはどうか。	今回の設計は、エントランスホールや階層で分断せず、図書館スペースをひとつの空間とすることで、子どもを見ながら、親が本を探せるなど、できるだけ一緒に過ごせる空間として考えました。 確かに動線も長くなりますので、書架の配置や表示などを解りやすくするなど、居心地の良い空間や作業が行いやすい動線等の検討を行います。
92	意見募集	3月3日～3月17日	配置	図書館スペースが広すぎて利用者は書架を廻る事が辛いと思う。	
93	意見募集	3月3日～3月17日	配置	利用者の動線をきちんと考える書架並びが必要と思う。	
94	意見募集	3月3日～3月17日	配置	広すぎるのも利用者と職員にとって不便になると思う。	
95	商工関係者説明会	2月12日	書架	書棚の耐震対策ですが、震度6強に耐えうる設置の仕方になっているのかどうか。宮城県沖地震の時の経験から古川ではタンスも東西向きには置きません。書棚ですが、全て東西向きなんです。これで本当に耐震という形をとっているのかと思いました。	書架からアンカーを建物の躯体コンクリートまで通して止めるものが、設置方法で一番効果的な方法で震度6までは耐えうる書架の固定方法となります。 その上で書架の頭繋ぎを施せば最善となりますので、それらについて今後検討いたします。
96	商工関係者説明会	2月12日	書架	本棚は倒れないように全て繋いだらどうか。	
97	議員説明会	3月6日	書架	書架の倒れない工夫はどうなっているのか。	
98	商工関係者説明会	2月12日	書架	本が落下しにくい書架というと、傾斜型の書架を想像しますが、資料管理の考え方について教えてください。	開架の蔵書を考え、一般図書館の書架は5段(185cm程度)を児童図書館は4段(150cm)を主なものとして考えております。その高さなら1段目も暗くならないので、傾斜型ではなく、ストレート型の書架を使えると考えておりますが、書架照明などの細部については実施設計で検討します。
99	議員説明会	3月6日	書架	書架の形状についてスタンド設置のものなのか。	
100	意見募集	3月3日～3月17日	書架	書架は、あまり高いと閉塞感がありますので150センチくらいがいいと思います。高いのと2種でも可。	
101	図書館協議会	1月14日	書架	書架と書架の間隔はどの程度か。	書架間は書架の中心から中心で180cmで、通路幅は120cmと考えております。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
102	商工関係者説明会	2月12日	配置	ベビーカーも中に入れますか。	書架の間を車いすと人が通れる広さを考えておりますことから、ベビーカーでお越しの方も余裕をもって通ることができます。
103	第1回市民説明会	2月15日	閉架	閉架書庫や郷土資料の重要なところの空調管理を上手に行っていただければと思います。	閉架についても大切な図書資料ですので、湿気対策など閉架書庫の空調も整備します。
104	議員説明会	3月6日	配置	入口とカフェ位置が東側では中心市街地との連携が取れないのではないか。	図書館南側の通路を通して、駅なり中心市街地へ行っていただくことを想定していますので、東側でも十分役目が果たせると考えます。
105	議員説明会	3月6日	配置	館内の安全管理の面、職員の目が行き届く環境となっているのか。	図書館中央部の主に閲覧スペースのとおりから書架の間を見ることがになりますが、配本や書架整理のときに職員が注意していただくようになるとと思います。また、防犯カメラを設置するなどして安全管理を行ってまいります。
106	第2回市民説明会	3月8日	配置	NTT側に建物を配置して太陽の光が入るのか。	建物の陰になる場所もありますが、屋根中央部の採光をとる部分につきましては十分光が確保できるものと考えております。
107	第2回市民説明会	3月8日	配置	70歳でも日当たりが良い場所が必要だと思う。	南側のとおり面に面した部分は子どもたちの活動が外から見えるようにとの考えから配置しました。一般の方は中央の吹抜け部分がメインの閲覧スペースとなり十分明るい光が入る場所となります。
108	意見募集	3月3日～ 3月17日	配置	日当たりが良い側が全部キッズコーナーは何故なのか。	
109	教育委員意見交換会	1月15日	配置	幼児コーナーに寝ころびスペースを設けてはどうか。	お話しコーナーの隣を寝ころびスペースとしました。
110	図書館協議会	1月14日	配置	親子用の個別ブースがあったほうが良いのではないかと。	お話しコーナーの隣に親子用の部屋を追加しました。ほかに閉架内の個別ブースとしてイベントスペースがそのようなブースとなります。
111	第2回市民説明会	3月8日	図書館	個別ブースの設置の考えはどのようになっているのか。それを行うことで遮音も少しできるのではないかと。	
112	第2回市民説明会	3月8日	図書館	図書館機能を充実してほしい。	基本的には、まずは図書館を充実することとしております。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
113	意見募集	3月3日～ 3月17日	配置	なぜ敷地いっぱいの建物にしたのか。	今回の設計は、図書館スペースを階層で分断せず、ひとつの空間とすることで、子どもを見ながら、親が本を探せるなど、できるだけ一緒に過ごせる空間としたこと、また、多目的ホールも、動線や避難を考えた結果1階にしたことから、建築面積が広くなりました。
114	図書館協議会	1月14日	配置	子どもはどうしても大きな声を出してしまうことがある。それを抑え込もうとすると来館しなくなるので、ある程度騒ぐことも前提に考えてほしい。	幼児エリアと一般書の間通路や雑誌コーナーなどを設けることや、書架などをうまく配置して、なるべく気を使わない工夫を行っていきます。
115	第2回市民説明会	3月8日	配置	オープンスペースの図書館では子供たちがうるさくてダメではないか。	今回の設計は、図書館スペースをひとつの空間とすることで、子どもを見ながら、親が本を探すなど、できるだけ一緒に過ごせる空間として考えました。音については、双方が心地よい居場所となるように書架などを利用して工夫したいと考えております。
116	意見募集	3月3日～ 3月17日	開架	一階の図書館部分ですが、児童・絵本コーナーと一般図書がオープンスペースになっているため、一般の静かに本を読みに来ている人達にとっては、音・子どもたちの声がうるさいと思われます。大人も子どもも互いに気を使うのではないのでしょうか。せめて半分か1/3くらいの所まで壁で区切っていただきたい。	
117	第1回市民説明会	2月15日	2F ロビー	2階の通路を5メートルに広げ、そのスペースをロビーのように利用した、ミーティングスペースとしてはどうか。	2階のロビー等のスペースについては、ちょっとした居場所や交流ができる場所や青少年の居場所にもなり得ることから、2階ホールや通路部分を若干拡大しました。
118	第1回市民説明会	2月15日	2F ロビー	中学生や高校生の青少年の居場所として、グループで交流できるスペースを2階の通路などを広げて設置できないか。	
119	商工関係者説明会	2月12日	非常口	開架の閲覧室（西側）に非常用の出入り口を設ける予定はありますか。	開架スペースの西側で非常時のみ使用できるものを検討します。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
120	第1回市民説明会	2月15日	郷土資料	1階に参考資料や郷土資料となっているが、一般図書が充実して、郷土資料が追いやられる可能性があるため、現在と同じように2階に参考資料や郷土資料のコーナーを検討してほしい。	郷土資料等について、別に仕切ってしまうと、目的がある人だけが入る場所になることも多く見られます。新図書館では来館者に、さまざまな本に触れてほしいとの思いから、一般本と同じく1階にしました。また、職員がレファレンスの対応をしやすい場所としました。 ただし、参考図書や郷土資料は、特に館内利用に限定した資料が多いことから、閲覧席を近くに設置するなど、書架の配置などで、できるだけ従来と変わらない環境での閲覧が可能な工夫を行います。 また、郷土資料について、新図書館では充実を図るため、蔵書数や場所についても、十分確保することとしております。
121	第1回市民説明会	2月15日	郷土資料	郷土資料の充実をお願いします。大崎の資料はこの地域にしかないため、収集も努めていただきたいと思っております。	今後、郷土資料の収集等を積極的に行ってまいります。
122	第1回市民説明会	2月15日	防災	防災の強化点、地震があった場合の対応、また、火災があった場合にオープンスペースでどのような仕切りで対応するのか。	書架からの本の落下の対応は、今後の書架の選定と併せて検討してまいります。 火災等の避難や消防計画ですが、消防法に対応する設備とすることとしております。
123	議員説明会	3月6日	トイレ	トイレが遠いので、真ん中あたりに設置してはどうか。	図書館内に多目的トイレを設置しましたので、必要に応じて利用していただければと考えます。
124	議員説明会	3月6日	屋根	デザインと開放感にこだわりすぎている。庇を平らに近い形状にしたら雪が大屋根から落ちてきて耐えられないので庇も傾斜をつけるべきではないか。	今後、検討します。
125	議員説明会	3月6日	屋根	屋根の勾配からすると、雪は下に降ろさず屋根の上で溶かすような考えなのか。 その場合、降雪時は屋根に太陽光パネルを設置して十分な発電量が確保できるのか。	下に落とすことは敷地の関係から難しいことから、雪止めなどを設置して屋根で溶かすこととなります。なお、太陽光パネルの設置場所については再度検討いたします。
126	議員説明会	3月6日	外構	木は管理が大変なので無くしてよかった。樹木以外でなにか考えてほしい。	維持管理も考慮しながら、今後外構も検討してまいります。
127	意見募集	3月3日～ 3月17日	外構	施設の周辺には四季を通じ和める木々を植えて下さい。	

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
128	議員説明会	3月6日	外観	今回の建物で大崎市の歴史や文化・風土を表現した外観とは具体的にどのあたりを参考にしたのか。	緒絶川沿いの醸室などをイメージして、大屋根の建物が古川らしい建物を考えました。
129	第1回市民説明会	2月15日	外構	敷地南側の「道行き」という場所の名称のイメージが良くない。 (道行き=浄瑠璃や歌舞伎で男女が連れ立って旅行する場面, 所作。主に心中や駆け落ちの場面)	図書館の正面を人が多く行き交い、交流が図れる場所をイメージしております。名称は今後検討してまいります。
130	第2回市民説明会	3月8日	外構	南側の道の名称が「通り庭」では、センスがないのでは、できれば「文学の道」などもう少し気の利いた名称にしてはどうだろうか。	

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
131	商工関係者説明会	2月12日	運営	他の市町で運営を民間企業に委託している事例を参考にすべきとの提案があったそうですが、どのように考えているかお聞きします。	当分の間は直営で行うこととしております。
132	商工関係者説明会	2月12日	運営	開館時間ですが、公民館機能とかも含め、何時ぐらいまでと考えていますか。	開館時間等は平成26年度以降に検討することとしています。
133	第1回市民説明会	2月15日	運営	特色のある図書館を具体的には考えていないのですか。	建物上の特色は、子どもたちのスペースをより大きく確保したことです。 蔵書等における新図書館の特色につきましては、今後、検討します。
134	第1回市民説明会	2月15日	運営	ビデオや音楽を楽しんだりする場所は設置されますか。	DVDなどの個人視聴スペースは、開架の有効利用の観点から今回は設置しないこととしました。 なお、寝ころびスペースなど幼児や子どもたちの場所には、テレビ等を設置することを検討していきます。 CD・DVDプレイヤーの館内貸出等の対応について、今後検討します。
135	議員説明会	3月6日	運営	郷土資料に関する本なども意識して整備してほしい。	郷土資料等についても整備を行っていきます。
136	意見募集	3月3日～ 3月17日	運営	貸出し時にカードレスで利用できませんでしょうか？ 別紙（手のひら静脈認証）の方法ですと、カードの紛失や持参忘れによる手間が省け、利用者図書館の方ともに利便性が向上すると思います。昨年12月に各種カード類を財布と共に紛失し大変困りました。また災害時、利用者の方々がカードを紛失しましても、すぐ貸出業務を再開できると思います。ご検討宜しく願いいたします。	現在のところ、新しい図書館においても貸出カード方式を予定しております。 今後については費用対効果も考慮して検討を行ってまいります。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
137	教育委員意見交換会	1月15日	その他	図書館内部への飲食物の持ち込はできないか、特に幼児スペースは持ち込みがないと利用が増えないのではないか。	基本的には開架への食べ物の持ち込みは不可とする考えです。(マイボトルやペットボトルの飲み物については検討します)
138	議員説明会	3月6日	その他	2階にも飲食可能なスペースを考えてほしい。	今後、飲食できる場所については検討していきます。
139	図書館協議会	1月14日	その他	電子書籍をはじめとしたネット時代に対応したものになっているのか。	今後、検討してまいります。
140	商工関係者説明会	2月12日	その他	市役所庁舎の機能はできないのか。	現在のところ、市の窓口業務等の機能は想定しておりません。(今後、需要見込みを検討した上で、自動交付機の設置については検討が必要と考えます)
141	近隣住民説明会	2月12日	その他	地域住民が地域の会合や町内会の総会等で研修室等の借用ができますか。	研修室や会議室はどなたでも利用できるものと考えております。また、近隣の人たちが有効に使えるように今後検討します。
142	第1回市民説明会	2月15日	その他	合計40万冊の収容可能な施設としているが、すぐ蔵書が入りきれない状況になるのでは？大崎市の人口規模からすると、66万冊から100万冊収容可能な施設とすべきと考える。	大崎市の地理的条件は、面積が広く、東西の距離も長い状況から、新図書館ひとつで全地域を考えるのではなく、現在の公民館図書室も含めた市全体での蔵書数と考えて、全体で60万冊とし、新図書館においては40万冊としました。
143	第1回市民説明会	2月15日	その他	大きい図書館になるので本が探せる最新の設備を考えてほしい。	今後、図書館システムの中で検討します。
144	第1回市民説明会	2月15日	その他	郷土資料館や博物館を図書館の中に併設すれば集客効果もあっていいと思います。	今回は、図書館と郷土資料展示スペース並びに社会教育に係る研修室等の生涯学習施設となります。
145	第1回市民説明会	2月15日	その他	公文書館を併設する考えはないのか。	
146	第1回市民説明会	2月15日	その他	地域の防災拠点として、地域との関連を行政としてどのように考えているのか。	今回の施設は防災拠点施設ではなく、地域の一時避難所として考えています。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
147	議員説明会	3月6日	その他	デザイン重視の建物だと、雨漏りなどの不具合が出てくることがある。設計者は最初は大丈夫と言うが、違う場合が多い。	十分配慮いたします。
148	議員説明会	3月6日	その他	維持管理やランニングコストを考えて設計をしてほしい。	十分配慮いたします。
149	議員説明会	3月6日	その他	地元産材を利用する場所はどこになるのか。	内装の化粧用に木材を利用する方向で考えております。
150	議員説明会	3月6日	その他	絵だとわかりにくいので模型があれば大変良かった。	第2回の市民説明会ではお示しました。今後、説明会等で利用してまいります。
151	議員説明会	3月6日	その他	人形劇はどのあたりでできるのか。	イベントスペースや多目的ホールで行うことが可能だと考えます。
152	第2回市民説明会	3月8日	その他	県美術館では小中学校を対象に講座等を行っており、そのようなものをこの複合施設でおこなってはどうか。	市民ギャラリーなどもありますので、そちらとも連携を図りたいと考えております。
153	第2回市民説明会	3月8日	その他	出来上がった時に市民みんなが良かったと思えるために、完成まで丁寧な説明を行ってほしい。そのことで市民とともにつくった施設となります。	今後、市民皆様への情報提供や意見交換など積極的に行っていきたいと考えます。
154	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	平成21年度に大崎市では「大崎市の図書館を考えるパートナーシップ会議」を計7回行いました。ただし管見の範囲では、市のHP上にその報告書もしくはその短縮版が掲載されておりません。しかしパートナーシップ会議の成果との継続性を図ることは必須であり、それが無ければパートナーシップ会議そのものが「ガス抜きやアリバイ作りのための市民会議」になってしまいます。様々な市民向けの説明会ではその点どのように大崎市から説明されているのでしょうか。	「大崎市の図書館を考えるパートナーシップ会議」の内容も基本構想を策定する際の貴重なご意見として参考とさせていただきます。基本構想において、それらを活用させていただいております。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
155	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	平成23年2月1日～21日に募集し計61件寄せられたパブリックコメントがどのように活かされておるのでしょうか。特に司書を中心とした収集・レファレンスの専門スタッフや図書館行政に明るい職員の育成などは現在の自治体の人事では対応できないというコメントはもっともであり、それに対して「提言として受け止める」とだけあります。それから3年経過しましたが、どのように対応が講じられているのでしょうか。パブリックコメントの有効性・実効性そのものを無化しかねないので、大崎市からのアカウントビリティが求められます。	今後、新しい図書館の開館に向け、職員の研修会への参加や図書館内での積極的な議論を行い司書(職員)の育成を図ってまいります。
156	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	建設後の運営協議会などについて、どのような構想を持っているのでしょうか。適切な図書館運営を図っていくためにも、この時期から準備していただきたく存じます。	運営方針などについては、図書館協議会に図っていく予定としております。
157	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	私たちNPOハートフルアースおおさきは宮城県知事から委嘱を受けた宮城県地球温暖化防止活動推進員で構成する団体です。2008年4月設立しております。これまで県内各地で省エネ、新エネルギー、地球温暖化防止の啓発、情報の収集と提供等々の実践活動を実施しております。昨今エネルギーの情勢は大変憂慮すべき事態です。この時図書館新設にあたり私たちの活動は幼少期、小学生、中高生等にも積極的に提供していくことが肝要と思われまます。新設の図書館に私たちの活動の場を提供していただきたいと思います。	複合施設の利用の仕方等については、今後検討してまいります。
158	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	アートのプロが市内に居を構えているので企画に採用できないか。姉齒さんという日本有数のアーティストがいる。	実施設計にあたっては、市民の皆様から意見を伺うこととしております。
159	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	利用者に対して親切で毅然とした対応をして、誰もが楽しい場所になるように、今までの問題点を考え直して新しい図書館の在り方を考え直す場を開催するべきと思う。	検討してまいります。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
160	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	先日会津若松の図書館を見て来たが、地域の資料確保の場としていた。	新しい図書館でも地域資料の収集を積極的に行っていきます。
161	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	住民基本カードを貸出しカードとして使用していて、住基カードを持つ市民が増えたという。	関係各課とも協議を行い、検討してまいります。
162	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	図書館での勉強コーナーは時間制限あり利用者も決めていた。	学習室の利用方法等については、今後検討を行います。
163	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	大崎らしさをどこに出すか？ 鳴子の木地を使った取っ手や漆（擦りうるしなど）、こけしなどを使ってほしい。子どもたちにもここで育った誇りを感じて欲しいから。「手仕事の記憶」として、できれば地元のアーティストにも関わっていただきたい。会津も大崎も同じでは芸がない、大崎らしさを前面に出してほしいです。大崎のスピリッツを感じられるようにするには、地元のアーティスト（姉齒公也氏）のアドバイスも入れてください。彼は、古川出身、東京芸大卒、工業デザインにも携わっていましたが、作家でもあり大崎在住の大崎を愛している方です。市民が愛着を感じる施設になってほしいからです。	市民皆様の施設と考えておりますことから、利用の仕方について十分検討してまいります。
164	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	できるだけ、人の手を煩わす！というコミュニケーションが取れる、言葉を交わす場面があるといいですね。貸し出し機はない方がいいのですが、あっても1台でよいと思います。カウンター側にあったほうが、お客様と顔を合わせる事ができます。	利用者の増加に伴う、貸出事務の効率化も行っていかなければならないことから、自動貸出機は必要であると考えます。

基本設計(案)に係る意見一覧及びそれに関する考え方

番号	会議等	月日	区分	意見	意見に対する考え方
165	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	今後の運営はどうするのかという点で、会津の図書館は、プロパーの職員が6名くらいで他は、株式会社（3セク）への委託でした。司書の資格を有する職員を置くのが条件（約18名）15名は有資格で他も取得中ということでした。委託者の部屋がボランティアルームを占拠して、ボランティアさんの居場所がないと言っていました。その後の運営の事も考慮（部屋割り）しておく必要があります。	開館時は直営での運営を行うこととしております。
166	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	ハードが先行しているが、4月からはソフトの研究会議を設置して利用イメージに対応した内装や部材デザインを採用していただきたい。	検討してまいります。
167	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	施設を利用したソフトの企画は行政と市民が協働し、実施してゆく場面が多くなると考えられるので、その為に支援室等のセクションを一階事務室内に設置していただきたい。	それらの部屋の必要性については、今後検討します。
168	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	会津の生涯学習センターは夜22時まで（図書館は19時まで）利用できるようになっていきます。大崎市でも遅くまで利用できるように民間組織団体等への一部時間委託を検討していただきたい。	管理運営については今後検討してまいります。
169	意見募集	3月3日～ 3月17日	その他	全体に空きスペースがないタイトな設計です。備品の保管や準備物の仮置き場など、ゆとり（遊び）があってよいのではないかと感じます。	備品等の整備計画と合わせ、実施設計で検討いたします。