

大崎市の水道水の放射能測定結果

(参考)平成24年4月より、水道水の放射性セシウム管理目標値は10ベクレル/kgとなりました。

()内数値:検出下限値

※大崎広域水道麓山浄水場で浄化された水道水は、送水管を通して、天望配水池(古川)・白坂配水池(三本木)・松山第1,第2配水池(松山)・鷹待嶽配水池(鹿島台)・小塩配水池(田尻)に送られ、各給水対象地域に配られています。

ベクレル/kg

採取日	給水対象地域	採取場所	放射性ヨウ素			分析機関
			I-131	Cs-134	Cs-137	
3月25日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
3月18日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
3月14日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.4未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		上原系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		中里系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)		
3月11日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
3月4日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
2月27日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.6未満)	

		上原系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.8未満)	不検出(0.6未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		中里系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
	古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
2月25日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
2月18日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
2月8日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
2月4日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
1月30日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.4未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
	向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)		
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		真山系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		中里系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.5未満)		
1月28日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
1月21日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)

	田尻					
1月11日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
1月7日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
12月21日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
12月17日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
12月13日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.8未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.8未満)	不検出(0.5未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		上原系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
	向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)		
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.8未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
中里系浄水		不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)		
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)		
12月10日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
12月3日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
11月26日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)

11月19日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
11月15日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.8未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
古川	中里系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)		
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)		
11月12日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
11月5日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
10月29日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
10月22日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
10月15日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
10月5日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
		青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	

10月3日	鳴子温泉	屏風岩系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		上原系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		真山系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		中里系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
古川	清水浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)		
10月1日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
9月24日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
9月14日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
9月10日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
9月5日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.5未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	
		上原系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
	向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)		
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
中里系浄水		不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)		
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)		
	古川 三本木					

9月3日	松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
8月27日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
8月20日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
8月13日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
8月6日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
8月1日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
	向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)		
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.7未満)	
		真山系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
中里系浄水		不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.5未満)		
古川	清水浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)		
7月30日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
7月23日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
7月13日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.2未満)	(宮城県発表データ)

	鹿島台 田尻					
7月9日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
7月4日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
	向山系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)		
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
中里系浄水		不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)		
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)		
7月2日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
6月25日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
6月18日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
6月11日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
6月6日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	

		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		真山系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		中里系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
	古川	清水浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.5未満)	
6月4日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
5月28日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
5月21日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
5月14日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
5月9日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.5未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	不検出(0.6未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		上原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
		向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.7未満)	
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		池月系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		真山系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		中里系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)		
5月7日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
4月27日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)

4月23日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
4月16日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	(宮城県発表データ)
4月9日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.3未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)
4月4日	鳴子温泉	青山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	(財)宮城県公衆衛生協会
		屏風岩系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		成沢系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		鍛冶谷沢系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
		小身川原系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		大沢系浄水	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		鍋倉系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.5未満)	
		宮沢系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)	
		上原系浄水	不検出(0.4未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.6未満)	
	向山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)		
	岩出山	岩出山浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		池月系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	
		真山系浄水	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	
中里系浄水		不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)	不検出(0.7未満)		
古川	清水浄水場	不検出(0.5未満)	不検出(0.5未満)	不検出(0.6未満)		
4月2日	古川 三本木 松山 鹿島台 田尻	大崎広域水道麓山浄水場	不検出(0.4未満)	不検出(0.3未満)	不検出(0.4未満)	(宮城県発表データ)