

浄水発生土の放射性物質測定結果

ベクレル/kg

採取日	浄水場	放射性ヨウ素	放射性セシウム		分析機関
		I-131	Cs-134	Cs-137	
4月18日	青山浄水場	不検出( 8 未満)	不検出( 9 未満)	不検出( 9 未満)	株式会社 理研分析センター
	清水浄水場	不検出( 7 未満)	不検出( 7 未満)	不検出( 7 未満)	
5月9日	青山浄水場	不検出( 9 未満)	不検出( 9 未満)	不検出( 9 未満)	株式会社 理研分析センター
	清水浄水場	不検出( 9 未満)	不検出( 10 未満)	不検出( 9 未満)	
6月14日	青山浄水場	不検出( 7 未満)	不検出( 9 未満)	不検出( 8 未満)	株式会社 理研分析センター
	清水浄水場	不検出( 10 未満)	不検出( 9 未満)	不検出( 9 未満)	
7月29日	青山浄水場	不検出( 8 未満)	不検出( 10 未満)	不検出( 7 未満)	株式会社 理研分析センター
	清水浄水場	不検出( 7 未満)	不検出( 8 未満)	不検出( 7 未満)	
8月23日	青山浄水場	不検出( 7 未満)	不検出( 9 未満)	不検出( 9 未満)	株式会社 理研分析センター
	清水浄水場	不検出( 6 未満)	不検出( 10 未満)	不検出( 8 未満)	