

令和3年5月1日午前10時27分発生 宮城県沖を震源とする地震に伴う被害状況

令和3年5月7日 午前12時現在

被害区分		大崎市	古川	松山	三本木	鹿島台	岩出山	鳴子温泉	田尻	備考	
震度			4	5弱	4	5弱	3	4	5強	(5/1 10:27) 2号配備⇒ (5/1 14:00) 0号配備⇒ (5/1 17:00) 0号配備解除	
避難所	最多 (名)	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(世帯)	0	0	0	0	0	0	0	0		
人的被害	重症	0									
	軽症	0									
住家	全壊	0									
	大規模半壊	0									
	半壊	0									
	一部損壊 (準半壊)	0									
	一部損壊 (10%未満)	0									
	床上浸水 (り災調査)	0									
	床下浸水 (り災調査)	0									
公共施設	学校教育	10	3	2		1		1	3	【古川】○古川第三小学校 調理室のひび割れ○古川第五小学校 昇降口タイル2枚剥離○古川南中学校 教室棟外壁ひび割れ、体育館との接合部分隙間、武道館の天井と壁の接合部分に隙間 【松山】○下伊場野小学校 体育館外壁にひび○松山中学校 体育館扉のガラス2箇所破損、屋上天井の石膏ボードずれ 【鹿島台】○鹿島台小学校 放送室壁面にクラック、旧ボイラー室外部に大きなクラック立ち入り禁止とした 【鳴子】○鳴子中学校 進路相談室の時計落下 【田尻】○大貴小学校 体育館通路の天井板ずれ○田尻中学校 体育館天井板剥がれ落下、給湯室の外壁内壁の壁に亀裂○大貴幼稚園 食器棚扉一部破損、時計落下	
	社会教育	16	5	5		2	1		3	【古川】○古川総合体育館・武道館 点字ブロック不同沈下○古川総合体育館 西側職員通用口のアプローチレンガタイル補修箇所剥離による亀裂○古川武道館 車いす用スロープの補修箇所剥離及び亀裂○市民プール 歩道タイルゆがみ陥没、プールタイルひび割れ○市民ギャラリー 回廊床のタイルひび割れ 【松山】○松山公民館 2階研修室天井非常灯破損、天井破損、2階廊下天井破損、1階ロビー窓枠破損、1階2階給湯室扉破損○松山公民館 (松山青少年交流館) 2階ホール天井及び壁面破損、天井排気ロー部落下、天井電球破損、ステージ電球落下※松山青少年交流館5月中旬まで利用停止○松山ふるさと歴史館 廊下フランク天井懸垂幕落下、展示室展示ケース鍵破損○松山B&G海洋センター 玄関床面亀裂○松山体育館 ステージ壁面亀裂 【鹿島台】○鎌田記念ホール アリーナ照明ガラス片、ねじ、ごみ等落下※アリーナのみ5月9日まで閉鎖○鹿島台学童農園 西側職員玄関引戸レール破損 【岩出山】○岩出山体育センター アリーナ2Fギャラリー西側中央ガラス1枚ひび割れ 【田尻】○田尻総合体育館 客席スピーカー脱落6箇所、客席照明脱落4箇所、客席天井亀裂2箇所 (2階観客席一部閉鎖)、2階軒天脱落3箇所、外部壁階段亀裂2箇所、外部シャッターゆがみ1箇所、西側壁樋上部部品落下、駐車場舗装の亀裂多数、アリーナ冷暖房吹き出し口脱落○田尻文化センター ホール内壁クラック3箇所○大貴地区公民館 体育館アリーナ床歪み及び破損、体育館ギャラリー天板脱落3箇所	
	保育所・児童センター	2				1				1	【鹿島台】○なかよし園 プール柵の支柱基礎にひび・玄関たたきに2箇所ひび 【田尻】○すまいる園 複数箇所ひび割れ
	市庁舎	3			1	1				1	【三本木】○講場 天井のクッション材3箇所落下 【鹿島台】○鹿島台総合支所 エレベーター停止 (復旧済)・ひび割れ複数箇所 【田尻】○スキップセンター 機械室 冷温水発生器警報発生 (感震装置解除・復旧済)、冷温水発生器給油タンクセンサー故障、温水配管支柱破損1箇所、温水配管漏水2箇所、ガレリア シーリングファンカバー落下2台、トップライトひび割れ2枚、デイスーパー厨房搬入口屋根ガラスひび破損6枚 (破片撤去済)、職員玄関屋根ガラスひび割れ1枚、蛍光灯1本外れ
	病院	3	1			1			1		【古川】○大崎市民病院本院 手術室の検査機器が動作不能 (復旧済) 【鹿島台】○鹿島台分院 エレベーター停止 (復旧済) 【鳴子】○鳴子分院 給食ガス停止 (復旧済)
	市営住宅	2	1			1					【古川】○西荒井住宅A棟 エレベーター停止 (復旧済) 【鹿島台】○福声住宅 玄関ドアゆがみ
	水道施設	1				1					【鹿島台】○一ノ坪ポンプ場 受水槽 (FRP) 底版ひび割れ
	下水道施設	8				1				7	【鹿島台】○市町村設置型浄化槽 周辺陥没等1箇所 【田尻】○市町村設置型浄化槽 周辺陥没等7箇所
	地区集会所	0									
	その他	0									
社会福祉施設	介護施設等	2		1					1	【松山】○松山老人福祉センター 廊下天井配線用モール落下 【田尻】○特別養護老人ホーム悠縁 エアコン1台外れ	
非住家 (倉庫・車庫等)	全壊	0									
	半壊	0									
農業関連	農作物 (ha)	0									
	パイプハウス (ha)	0.0									
	作業場・倉庫・機械等	0									
	その他	0									
観光関連	観光施設	1		1						【松山】○松山酒ミュージアム華の蔵 酒20本破損等	
	温泉施設	1							1	【田尻】○さくらの湯 2階休憩所ガラス破損、レストラン天井破損	
	その他	0									
商業関連	小売店	0									
	スーパー・大型店	0									
	その他	0									
工業関連	工業関連施設	0									
道路	通行止 (市道・最大)	1		1						【松山】○新田山野町線 JR第2新田踏切電車停車により通行止め	
	現在	0		0						5/1 12:40頃、通行止め解除	
	通行止 (国県道・最大)	0									
	現在	0									
看板、標識等の被害		0									
その他被害	塀、フェンス	0									
	倒木	0									
	土砂崩れ	0									
	その他	5				5				【鹿島台】○鹿島台駅 自由通路西口エレベーター停止 (復旧済) ○大谷地線 横断クラック○広長線 橋段差○石竹線 舗装段差○船越木間塚線 舗装段差	
断水	(最多 / 戸)	0									
	現在	0									
停電	(最多 / 戸)	0									
	現在	0									
交通	鉄道	○東北新幹線 大宮～新青森間 運転見合わせ (再開) ○東北本線 松島～ノ閨間 運転見合わせ (再開) ○陸羽東線 車両岩出山停止 (解消済)									