

質疑応答書

年 月 日 商号又は名称 代表者名 印		
工事番号	2025001210	
工 事 名	資管委 令和7年度 公共下水道（古川）駅前大通地内外管渠改築に伴う実施設計業務	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	管渠設計の「照査」については、「既設管調査」を行わないことによる「減率」を考慮されているとの記載を頂いておりますが、耐震設計の項目中の「照査」についても「既設管調査なし」の減率を採用されているのでしょうか	耐震設計の項目中の照査については、減率を採用しておりません。
2	800mm 未満および以上について、それぞれの管種について「円形」もしくは「ボックス」のどちらでしょうか	円形となります。
3	何年度の積算基準書を使用されていますか。	令和6年度版を使用しております。
令和 7 年 9 月 1 0 日 回答者 下水道施設課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。