

質疑応答書

		年 月 日
		商号又は名称
		代表者名 印
工事番号	2025001217	
工事名	資管委 令和7年度公共下水道（古川）大幡地内管渠築造に伴う測量・実施設計業務	
番号	質問事項	回答事項
1	(参考資料)積算入力データリストの摘要欄に「単価補正0.699」及び「単価補正0.748」と記載がございますが、これは主任技師や技師などの単価に単価補正値を乗じているのか、もしくは標準歩掛の人工に単価補正値を乗じているのかどちらでしょうか	単価に対して補正値を乗じております。
2	1の回答で、技術者単価に補正値を乗じて積算されている場合、各技術者単位は円単位での切捨てでしょうか。別の場合単価の端数処理方法をご教示願います。	端数処理は行っておりません。
3	1の回答で、標準歩掛りに単価補正値を乗じて積算されている場合、算出された人工は少数第3位までの四捨五入という理解でよろしいでしょうか。別の場合、人工の端数処理方法をご教示願います。	単価に対して補正値を乗じております。
4	「照査」の人工もしくは単価について、(参考資料)積算入力データリストの摘要欄に記載頂いております単位補正の値は、他の項目と同様になっておりますが、「公図調査なし」の減率は考慮されていないという理解でよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
5	報告書作成費は複数工法の割増(30%)を考慮されていますか。	複数工法の割増はしておりません。
6	何年度の積算基準書を使用されていますか。	令和6年度の積算基準書を使用しております。
令和7年9月10日		
回答者 下水道施設課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。