

質疑応答書

		年 月 日
		商号又は名称
		代表者名 印
工事番号	2025001294	
工事名	資配路 令和7年度 並柳三日町線外舗装復旧工事(古川)	
番号	質問事項	回答事項
1	<p>特殊ブロック材料規格の詳細をご教示願います。</p> <p>①厚みは？</p> <p>②研磨・未研磨・透水性？</p> <p>③カラー・洗出・凝石？</p>	<p>1. 特殊ブロックは「300×300×60平板」で非透水性で設計しており, ③については受注業者と協議するとします。</p>
2	<p>合材の夜間割り増しは計上されていますか？</p>	<p>2. 設計条件では労務費調整係数で夜間補正はしておりますが単価補正はしていません。</p>
3	<p>運搬費における切削機の損料は排ガス対策2次または3次のどちらが適用されているのでしょうか？</p> <p>また豪雪補正は適用されているのでしょうか？</p>	<p>3. 排出ガス対策(第3次基準値)を適用しており, 豪雪補正は計上していません。</p>
<p>令和7年10月15日</p> <p>回答者 上水道施設課長 (公印省略)</p>		

※回答を閲覧に供するときは, 質問者名を公表しないこと。