

質疑応答書

年 月 日 商号又は名称 代表者名 印		
工事番号	2025001340	
工 事 名	資配工 令和7年度 美賀野間台畑線配水管更新工事（鹿島台）	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	土工の設計で掘削・埋戻はバックホウ0.28m ³ 発生土運搬は4t 積ダンプになっていますが道路幅員が狭いので通行止めの交通規制と考えてよろしいでしょうか。	車両通行止めの交通規制となります。
2	既設管の試掘工がありませんが、数箇所必要ではないでしょうか	受注後の協議事項としますので、設計内訳書のとおり積算願います。
令和7年10月10日 回答者 上水道施設課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。