

浄水発生土の放射性物質測定結果

ベクレル/kg

採取日	浄水場	放射性ヨウ素			放射性セシウム			分析機関
		I-131	Cs-134	Cs-137	Cs-134	Cs-137		
4月17日	清水浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	宮城県公害衛生検査センター			
	青山浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)				
5月11日	清水浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	宮城県公害衛生検査センター			
	青山浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)				
6月26日	清水浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	宮城県公害衛生検査センター			
	青山浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)				
7月18日	清水浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	宮城県公害衛生検査センター			
	青山浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)				
8月3日	清水浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	宮城県公害衛生検査センター			
	青山浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)				
9月7日	清水浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	宮城県公害衛生検査センター			
	青山浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)				
10月16日	清水浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	宮城県公害衛生検査センター			
	青山浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)				
11月16日	清水浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	宮城県公害衛生検査センター			
	青山浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)				
12月11日	清水浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	宮城県公害衛生検査センター			
	青山浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)				
1月15日	清水浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	宮城県公害衛生検査センター			
	青山浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)				
2月1日	清水浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	宮城県公害衛生検査センター			
	青山浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)				
3月7日	清水浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	宮城県公害衛生検査センター			
	青山浄水場	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)	不検出(5 未満)				