

## 令和7年度 原水水質試験（検査）結果

採水地点 大谷川水源

採水地点 屏風岩水源

採水地点 大沢水源

採水地点 鍋倉水源

採水地点 上原水源

令和7年度 済水水質試験（検査）結果

採水地点 青山配水池		基準値	検査項目										最高	最低	平均	
採水年月日	検査項目		R7.4.14	R7.5.19	R7.6.23	R7.7.14	R7.8.18	R7.9.8	R7.10.14	R7.11.17						
天候	前日															
	当日															
水温	(°C)		7.2	12.2	17.3	18.2	17.5	19.3	13.5	8.9				19.3	7.2	14.3
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず						
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアノ化物イオン及び塩化シアノ	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.20	0.10	0.20	0.20	0.50	0.10	<0.1					0.50	<0.1	0.19
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
ジメチルジメチルエチルエーテル	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0059			0.0223						0.0223	0.0021	0.0101
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.005			0.015						0.015	0.002	0.007
ジプロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0003			0.0003						0.0003	0.0003	0.0003
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
純トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0080			0.0266						0.0266	0.0036	0.0127
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.004			0.014						0.014	0.001	0.006
プロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0019			0.0040						0.0040	0.0012	0.0024
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.02			<0.01						0.02	<0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			0.01			0.02						0.02	<0.01	0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			5.2			8.0						8.0	5.1	6.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.8	5.0	4.9	7.2	7.8	9.1	5.9	5.1				9.1	4.9	6.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			18.1			19.2						19.2	17.3	18.2
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			62			74						74	53	63
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジオキシン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001			0.00002						0.00002	<0.00001	<0.00001
2-メチルイソポルヌオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001			0.00001						0.00001	<0.00001	<0.00001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.1	0.3	0.3	0.5	1.1	0.2	0.2				1.1	0.1	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	6.5	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.6				6.9	6.5	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6				0.8	0.6	0.6

## 採水地点 星沼地区給水栓

採水年月日		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14	R7. 8. 18	R7. 9. 8	R7. 10. 14	R7. 11. 17						最高	最低	平均	
検査項目		前日																	
天候	当日																		
水温	(°C)		9.8	14.6	17.9	21.0	21.0	22.5	18.6	13.9						22.5	9.8	17.4	
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず															
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	
シアノ化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	<0.1						0.30	<0.1	0.16	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
ジオキソラム	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0081			0.0113		0.0034						0.0113	0.0034	0.0076	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.005			0.005		0.003						0.005	0.003	0.004	
ジプロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0006			0.0025		0.0005						0.0025	0.0005	0.0012	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001		<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0118			0.0215		0.0058						0.0215	0.0058	0.0130	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.005			0.006		0.003						0.006	0.003	0.005	
プロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0031			0.0076		0.0019						0.0076	0.0019	0.0042	
プロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			<0.0001			0.0001		<0.0001						0.0001	<0.0001	<0.0001	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005		<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.02			0.01		0.03						0.03	0.01	0.02	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			0.01		<0.01						0.01	<0.01	<0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01						0.02	<0.01	<0.01	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01		<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			5.3			8.6		4.9						8.6	4.9	6.3	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
塩素イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.7	5.3	4.9	6.8	7.9	9.2	5.9	5.2						9.2	4.9	6.4	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			18.4			22.1		16.3						22.1	16.3	18.9	
蒸留残留物	(mg/L)	500mg/L以下			63			86		52						86	52	67	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01		<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001		<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソパルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001		<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005		<0.005						<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005		<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2						0.5	0.1	0.3	
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.9	6.9	7.0	6.8	6.8						7.0	6.7	6.8	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1	
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.6	0.5	0.5	

## 採水地点 錫治谷沢地区給水栓

採水年月日		錫治谷沢地区給水栓										最高			最低			平均		
検査項目		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14	R7. 8. 18	R7. 9. 8	R7. 10. 14	R7. 11. 17										
天候	前日																			
天候	当日																			
水温	(°C)		10.5	15.2	21.2	22.6	24.2	23.9	18.1	12.9							24.2	10.5	18.6	
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0	
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下				0.002			0.002								0.002	0.001	0.002	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	
シアノ化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	<0.1							0.30	<0.1	0.18	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下				<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下				<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
1, 3-ジオキサン	(mg/L)	0.04mg/L以下				<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下				<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下				<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下				0.0097			0.0157				0.0044				0.0157	0.0044	0.0099	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下				0.006			0.004				0.003				0.006	0.003	0.004	
ジプロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下				0.0006			0.0029				0.0006				0.0029	0.0006	0.0014	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下				0.0138			0.0281				0.0073				0.0281	0.0073	0.0164	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下				0.006			0.007				0.003				0.007	0.003	0.005	
プロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下				0.0035			0.0094				0.0023				0.0094	0.0023	0.0051	
プロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下				<0.0001			0.0001				<0.0001				0.0001	<0.0001	<0.0001	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下				<0.005			<0.005				<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下				0.02			0.02				0.03				0.03	0.02	0.02	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下				<0.01			0.01				<0.01				0.01	<0.01	<0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.01	<0.01							0.02	<0.01	<0.01	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下				<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下				5.1			8.7				5.1				8.7	5.1	6.3	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001				<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	
塩素イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.5	5.4	4.9	6.7	8.0	9.2	5.9	5.2			9.2	4.9	6.4					
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下				18.1			22.4				16.7				22.4	16.7	19.1	
蒸留残留物	(mg/L)	500mg/L以下				59			86				52				86	52	66	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下				<0.01			<0.01				<0.01				<0.01	<0.01	<0.01	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.00001			<0.00001				<0.00001				<0.00001	<0.00001	<0.00001	
2-メチルイソパルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.00001			<0.00001				<0.00001				<0.00001	<0.00001	<0.00001	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下				<0.005			<0.005				<0.005				<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2							0.5	0.1	0.3	
pH値		5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8							7.0	6.7	6.9	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4							0.5	0.3	0.5	

## 採水地点 湯元地区給水栓

採水年月日		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14	R7. 8. 18	R7. 9. 8	R7. 10. 14	R7. 11. 17						最高	最低	平均
検査項目	前日																	
天候	当日																	
気温	(℃)																	
水温	(℃)		12.8	14.8	17.7	18.5	19.3	19.3	16.5	9.6						19.3	9.6	16.1
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず														
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアノ化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	<0.1						0.30	<0.1	0.16
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			0.05			<0.05								0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
1, 3-ジオキサン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0083			0.0122								0.0122	0.0036	0.0080
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.006			0.006								0.006	0.003	0.005
ジプロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0006			0.0027								0.0027	0.0005	0.0013
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0120			0.0231								0.0231	0.0061	0.0137
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.005			0.006								0.006	0.003	0.005
プロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0031			0.0081								0.0081	0.0020	0.0044
プロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			<0.0001			0.0001								0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.02			<0.01								0.02	<0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			0.01								0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			5.1			8.8								8.8	4.8	6.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩素イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.6	5.4	5.0	6.9	7.9	9.2	5.9	5.2						9.2	5.0	6.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			17.8			22.6								22.6	15.9	18.8
蒸留残留物	(mg/L)	500mg/L以下			60			85								85	51	65
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソパルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2						0.5	0.1	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7						6.9	6.7	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5						0.6	0.4	0.5

## 採水地点 潟沼地区給水栓

採水年月日		検査項目										最高	最低	平均	
		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14	R7. 8. 18	R7. 9. 8	R7. 10. 14	R7. 11. 17					
天候	前日														
気温	当目														
水温	(°C)		9.8	15.2	20.9	22.4	25.2	23.4	17.2	11.9			25.2	9.8	18.3
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003					<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			0.001			0.001					0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004					<0.004	<0.004	<0.004
シアノ化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40				0.40	0.30	0.39
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05					<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
1, 3-ジオキサン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001					<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05					<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0005			0.0005					0.0005	0.0003	0.0004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
ジプロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0023			0.0023					0.0023	0.0020	0.0022
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0049			0.0049					0.0049	0.0039	0.0046
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
プロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0013			0.0013					0.0013	0.0009	0.0012
プロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0008			0.0008					0.0008	0.0007	0.0008
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01			0.06	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01					0.02	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			6.1			6.6					6.6	6.1	6.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001
塩素イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.7	5.0	5.5	5.4	5.3	5.2	5.3	5.2			5.5	4.7	5.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			11.7			12.8					12.8	11.7	12.3
蒸留残留物	(mg/L)	500mg/L以下			90			92					92	90	91
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001			<0.00001					<0.00001	<0.00001	<0.00001
2-メチルイソパルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001			<0.00001					<0.00001	<0.00001	<0.00001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005					<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1			0.2	0.1	0.1
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0			7.1	7.0	7.1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1			<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4			0.5	0.4	0.4

## 採水地点 向山地区給水栓

採水年月日		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14	R7. 8. 18	R7. 9. 8	R7. 10. 14	R7. 11. 17					最高	最低	平均
検査項目	前日																
天候	当日																
水温	(°C)		7.5	14.3	16.3	18.2	21.3	21.1	16.8	13.3					21.3	7.5	16.1
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			0.001			0.001							0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアノ化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40						0.40	0.30	0.38
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
ジオキソラム	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0006			0.0007							0.0007	0.0004	0.0006
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ジプロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0028			0.0030							0.0030	0.0022	0.0027
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0060			0.0065							0.0065	0.0045	0.0057
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
プロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0017			0.0018							0.0018	0.0011	0.0015
プロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0009			0.0010							0.0010	0.0008	0.0009
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			6.1			6.4							6.4	6.0	6.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					<0.001	<0.001	<0.001
塩素イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.6	5.0	5.5	5.4	5.4	5.2	5.3	5.2					5.5	4.6	5.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			11.8			12.7							12.7	11.8	12.2
蒸留残留物	(mg/L)	500mg/L以下			90			91							91	90	90
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジエオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001			<0.00001							<0.00001	<0.00001	<0.00001
2-メチルイソパルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001			<0.00001							<0.00001	<0.00001	<0.00001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1					0.2	0.1	0.2
pH値		5.8以上8.6以下	6.9	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1					7.3	6.9	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4					0.4	0.3	0.4

## 採水地点 小向地区給水栓

採水年月日		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14	R7. 8. 18	R7. 9. 8	R7. 10. 14	R7. 11. 17						最高	最低	平均
検査項目	前日																	
天候	当日																	
気温 (°C)																		
水温 (°C)		8.1	14.9	20.6	20.6	23.5	23.3	17.5	10.6							23.5	8.1	17.4
一般細菌 (1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003				<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005				<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004							<0.004	<0.004	<0.004	
シアノ化合物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30						0.30	0.20	0.24	
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05				<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01				<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	
四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001				<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1, 4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005				<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	
ジオキソラム (mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001				<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001				<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001				<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001				<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001				<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001	
塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05				<0.05							<0.05	<0.05	<0.05	
クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下			0.0003				0.0005							0.0005	0.0003	0.0004	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
ジプロモクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下			0.0004				0.0007							0.0007	0.0004	0.0006	
臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下			0.0011				0.0019							0.0019	0.0011	0.0015	
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001				<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
プロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下			0.0003				0.0005							0.0005	0.0003	0.0004	
プロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下			0.0001				0.0002							0.0002	0.0001	0.0002	
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005				<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01				<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01				<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下			0.02				0.02							0.02	<0.01	0.01	
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下			2.8				3.3							3.3	2.8	3.0	
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
塩素イオン (mg/L)	200mg/L以下	2.5	3.1	3.0	3.1	3.2	3.1	3.0	2.9						3.2	2.5	3.0	
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300mg/L以下			5.3				6.4							6.4	5.3	5.8	
蒸留残留物 (mg/L)	500mg/L以下			24				25							25	24	25	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01				<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	
ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001				<0.00001							<0.00001	<0.00001	<0.00001	
2-メチルイソパルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001				<0.00001							<0.00001	<0.00001	<0.00001	
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005				<0.005							<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005				<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
pH値	5.8以上8.6以下	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.3						6.3	6.2	6.3	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1	
濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素 (mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						0.5	0.4	0.4	

採水地点		吹上地区給水栓																	
採水年月日		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14	R7. 8. 18	R7. 9. 8	R7. 10. 14	R7. 11. 17						最高	最低	平均	
検査項目	前日																		
天候	当日																		
気温	(°C)																		
水温	(°C)		8.2	14.3	21.3	23.0	24.1	24.5	21.0	14.6						24.5	8.2	18.9	
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			0.001			0.001								0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	
シアノ化合物イオン及び塩化アシン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30							0.30	0.20	0.24	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
ジオキソラム	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0004			0.0007								0.0007	0.0004	0.0005	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
ジプロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0007			0.0010								0.0010	0.0007	0.0009	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0018			0.0028								0.0028	0.0018	0.0022	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
プロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0005			0.0008								0.0008	0.0005	0.0006	
プロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0002			0.0003								0.0003	0.0002	0.0002	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.03			0.04								0.04	0.02	0.03	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			2.8			3.3								3.3	2.8	3.0	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
塩素イオン	(mg/L)	200mg/L以下	2.5	3.3	3.0	3.2	3.1	3.0								3.3	2.5	3.0	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			5.4			6.6								6.6	5.4	6.0	
蒸留残留物	(mg/L)	500mg/L以下			22			28								28	22	26	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001			<0.00001								<0.00001	<0.00001	<0.00001	
2-メチルイソパルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001			<0.00001								<0.00001	<0.00001	<0.00001	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
pH値		5.8以上8.6以下	6.0	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5							6.5	6.0	6.4	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1	
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3						0.4	0.3	0.4	

## 採水地点 鍋倉地区給水栓

採水年月日		鍋倉地区給水栓																	
検査項目		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14	R7. 8. 18	R7. 9. 8	R7. 10. 14	R7. 11. 17						最高	最低	平均	
天候	前日																		
気温	(℃)																		
水温	(℃)		9.1	16.1	23.2	23.0	24.2	25.0	17.1	9.7						25.0	9.1	18.4	
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			0.001			<0.001								0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	
シアノ化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30						0.30	0.20	0.29	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.03			0.04								0.04	0.03	0.04	
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
ジメチルエチルエーテル	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
塩酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0004			0.0005								0.0005	0.0003	0.0004	
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
ジプロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0006			0.0007								0.0007	0.0005	0.0006	
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0017			0.0020								0.0020	0.0013	0.0017	
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
プロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0004			0.0005								0.0005	0.0003	0.0004	
プロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0003			0.0003								0.0003	0.0002	0.0003	
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.02			0.01								0.02	<0.01	0.01	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	<0.01						0.01	<0.01	<0.01	
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.06			0.04								0.06	0.03	0.04	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			4.9			5.7								5.7	4.9	5.3	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001	
塩素イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.6	4.3	5.2	5.4	6.0	6.2	6.6	5.9						6.6	4.3	5.5	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			9.7			11.4								11.4	9.7	10.5	
蒸留残留物	(mg/L)	500mg/L以下			42			41								42	38	40	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001			<0.00001								<0.00001	<0.00001	<0.00001	
2-メチルイソパルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001			<0.00001								<0.00001	<0.00001	<0.00001	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
pH値		5.8以上8.6以下	6.5	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7						6.7	6.5	6.7	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1	
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4						0.4	0.3	0.4	

## 採水地点 上原地区給水栓

採水年月日		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14	R7. 8. 18	R7. 9. 8	R7. 10. 14	R7. 11. 17						最高	最低	平均
検査項目	前日																	
天候	当日																	
水温	(°C)	10.3	14.5	17.0	19.2	19.8	20.2	15.9	11.6							20.2	10.3	16.1
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0							0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアノ化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10							0.10	0.10	0.10
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
1, 3-ジオキサン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0002			0.0002								0.0002	0.0001	0.0002
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ジプロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0003			0.0005								0.0005	0.0002	0.0003
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0008			0.0011								0.0011	0.0004	0.0008
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
プロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0001			0.0002								0.0002	<0.0001	0.0001
プロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0002			0.0002								0.0002	0.0001	0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			0.01								0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			6.2			6.6								6.6	6.2	6.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
塩素イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.9	4.3	4.8	4.7	4.7	4.5	4.7							4.8	3.9	4.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			13.7			14.6								14.6	13.7	14.0
蒸留残留物	(mg/L)	500mg/L以下			100			100								100	96	99
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001			<0.00001								<0.00001	<0.00001	<0.00001
2-メチルイソパルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.00001			<0.00001								<0.00001	<0.00001	<0.00001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8							6.8	6.7	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4							0.5	0.4	0.4