

令和7年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 青山配水池		採水年月日				最高	最低	平均
検査項目	基準値	R7.4.14	R7.5.19	R7.6.23	R7.7.14			
		前日	前日	前日	前日			
天気	当日							
気温 (°C)		7.2	12.2	17.3	18.2			
水温 (°C)						18.2	7.2	13.7
一般細菌 (1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず			
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下	0.20	0.10	0.20	0.20	0.20	0.10	0.18
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン (mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05		<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下			0.0058		0.0058	0.0058	0.0058
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下			0.005		0.005	0.005	0.005
ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下			0.0003		0.0003	0.0003	0.0003
臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下			0.0080		0.0080	0.0080	0.0080
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下			0.004		0.004	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下			0.0019		0.0019	0.0019	0.0019
ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下			<0.0001		<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下			0.02		0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下			0.01		0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	200mg/L以下			5.2		5.2	5.2	5.2
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下	5.8	5.0	4.9	7.2	7.2	4.9	5.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300mg/L以下			18.1		18.1	18.1	18.1
蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下			62		62	62	62
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン (mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2
pH値	5.8以上8.6以下	6.5	6.8	6.8	6.9	6.9	6.5	6.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			
色度 (度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 (度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)	0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.7

採水地点 星沼地区給水柱

採水年月日		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14								最高	最低	平均	
検査項目	前日																
天候	当日																
気温 (°C)																	
水温 (°C)			9.8	14.6	17.9	21.0								21.0	9.8	15.8	
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0	0	0	0								0	0	0	
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.10	0.10	0.20	0.20								0.20	0.10	0.15	
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下			<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロジブチレン (mg/L)		0.04mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下			<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
クロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下			0.0081									0.0081	0.0081	0.0081	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下			0.005									0.005	0.005	0.005	
ジブromoクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下			0.0006									0.0006	0.0006	0.0006	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下			0.0118									0.0118	0.0118	0.0118	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下			0.005									0.005	0.005	0.005	
ブromoジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下			0.0031									0.0031	0.0031	0.0031	
ブromoホルム (mg/L)		0.09mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			0.02									0.02	0.02	0.02	
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	0.01	0.01	0.02	0.02								0.02	0.01	0.02	
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下			5.3									5.3	5.3	5.3	
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	5.7	5.3	4.9	6.8								6.8	4.9	5.7	
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下			18.4									18.4	18.4	18.4	
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下			63									63	63	63	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
ジオクサミン (mg/L)		0.00001mg/L以下			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	0.1	0.2	0.2	0.3								0.3	0.1	0.2	
pH値		5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.8	6.9								6.9	6.7	6.8	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度 (度)		5度以下	<1	<1	<1	<1								<1	<1	<1	
濁度 (度)		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5								0.5	0.5	0.5	

採水地点 銀谷沢地区給水柱

採水年月日		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14							最高	最低	平均
検査項目	前日														
	当日														
天候															
気温 (°C)															
水温 (°C)			10.5	15.2	21.2	22.6							22.6	10.5	17.4
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0	0	0	0							0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			0.002								0.002	0.002	0.002
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.10	0.10	0.20	0.20							0.20	0.10	0.15
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
クロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下			0.0097								0.0097	0.0097	0.0097
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下			0.006								0.006	0.006	0.006
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下			0.0006								0.0006	0.0006	0.0006
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下			0.0138								0.0138	0.0138	0.0138
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下			0.006								0.006	0.006	0.006
ブromジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下			0.0035								0.0035	0.0035	0.0035
ブromホルム (mg/L)		0.09mg/L以下			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			0.02								0.02	0.02	0.02
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	0.01							0.01	<0.01	<0.01
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下			5.1								5.1	5.1	5.1
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	5.5	5.4	4.9	6.7							6.7	4.9	5.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下			18.1								18.1	18.1	18.1
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下			59								59	59	59
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ジオクサミン (mg/L)		0.00001mg/L以下			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	0.1	0.2	0.2	0.3							0.3	0.1	0.2
pH値		5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.9	6.9							6.9	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度 (度)		5度以下	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
濁度 (度)		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5							0.5	0.5	0.5

採水地点 湯元地区給水柱

採水年月日		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14								最高	最低	平均	
検査項目	前日																
天候	当日																
気温 (°C)																	
水温 (°C)			12.8	14.8	17.7	18.5								18.5	12.8	16.0	
一般細菌 (1mL中)	1mL中集落数100以下		0	0	0	0								0	0	0	
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及其化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及其化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及其化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及其化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及其化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下		0.10	0.10	0.20	0.20								0.20	0.10	0.15	
フッ素及其化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				0.05									0.05	0.05	0.05	
ホウ素及其化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下				<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	
クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
クロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下				0.0083									0.0083	0.0083	0.0083	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下				0.006									0.006	0.006	0.006	
ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下				0.0006									0.0006	0.0006	0.0006	
臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下				0.0120									0.0120	0.0120	0.0120	
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下				0.005									0.005	0.005	0.005	
ブromジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下				0.0031									0.0031	0.0031	0.0031	
ブromホルム (mg/L)	0.09mg/L以下				<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及其化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				0.02									0.02	0.02	0.02	
アルミニウム及其化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
鉄及其化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
銅及其化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及其化合物 (mg/L)	200mg/L以下				5.1									5.1	5.1	5.1	
マンガン及其化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下		5.6	5.4	5.0	6.9								6.9	5.0	5.7	
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300mg/L以下				17.8									17.8	17.8	17.8	
蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				60									60	60	60	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
ジオクサミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3mg/L以下		0.1	0.2	0.2	0.3								0.3	0.1	0.2	
pH値	5.8以上8.6以下		6.8	6.8	6.8	6.9								6.9	6.8	6.8	
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度 (度)	5度以下		<1	<1	<1	<1								<1	<1	<1	
濁度 (度)	2度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素 (mg/L)	0.1mg/L以上		0.5	0.5	0.4	0.6								0.6	0.4	0.5	

採水地点 吹上地区給水柱

採水年月日		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14								最高	最低	平均	
検査項目	前日																
天候	当日																
気温 (°C)																	
水温 (°C)			8.2	14.3	21.3	23.0								23.0	8.2	16.7	
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0	0	0	0								0	0	0	
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			0.001									0.001	0.001	0.001	
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.30	0.20	0.20	0.20								0.30	0.20	0.23	
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下			<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下			<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下			0.0004									0.0004	0.0004	0.0004	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下			0.0007									0.0007	0.0007	0.0007	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下			0.0018									0.0018	0.0018	0.0018	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
ブロモジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下			0.0005									0.0005	0.0005	0.0005	
ブロモホルム (mg/L)		0.09mg/L以下			0.0002									0.0002	0.0002	0.0002	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			0.03									0.03	0.03	0.03	
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下			2.8									2.8	2.8	2.8	
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	2.5	3.3	3.0	3.0								3.3	2.5	3.0	
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下			5.4									5.4	5.4	5.4	
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下			22									22	22	22	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
ジオクサミン (mg/L)		0.00001mg/L以下			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の重) (mg/L)		3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	
pH値		5.8以上8.6以下	6.0	6.4	6.4	6.4								6.4	6.0	6.3	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度 (度)		5度以下	<1	<1	<1	<1								<1	<1	<1	
濁度 (度)		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.3								0.4	0.3	0.4	

採水地点 鍋倉地区給水柱

採水年月日		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14								最高	最低	平均	
検査項目	前日																
天候	当日																
気温 (°C)																	
水温 (°C)			9.1	16.1	23.2	23.0								23.2	9.1	17.9	
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0	0	0	0								0	0	0	
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及其化合物 (mg/L)		0.003mg/L以下			<0.0003									<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及其化合物 (mg/L)		0.0005mg/L以下			<0.00005									<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			0.001									0.001	0.001	0.001	
ヒ素及其化合物 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸態窒素 (mg/L)		0.04mg/L以下			<0.004									<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)		10mg/L以下	0.30	0.20	0.30	0.30								0.30	0.20	0.28	
フッ素及其化合物 (mg/L)		0.8mg/L以下			<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			0.03									0.03	0.03	0.03	
四塩化炭素 (mg/L)		0.002mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1,4-ジオキサン (mg/L)		0.05mg/L以下			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
1,1,1-トリクロロエチレン (mg/L)		0.04mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロロメタン (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
テトラクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トリクロロエチレン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ベンゼン (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.0001									<0.0001	<0.0001	<0.0001	
塩素酸 (mg/L)		0.6mg/L以下			<0.05									<0.05	<0.05	<0.05	
クロロ酢酸 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
クロロホルム (mg/L)		0.06mg/L以下			0.0004									0.0004	0.0004	0.0004	
ジクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
ジブromクロロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下			0.0006									0.0006	0.0006	0.0006	
臭素酸 (mg/L)		0.01mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン (mg/L)		0.1mg/L以下			0.0017									0.0017	0.0017	0.0017	
トリクロロ酢酸 (mg/L)		0.03mg/L以下			<0.001									<0.001	<0.001	<0.001	
ブromジクロロメタン (mg/L)		0.03mg/L以下			0.0004									0.0004	0.0004	0.0004	
ブromホルム (mg/L)		0.09mg/L以下			0.0003									0.0003	0.0003	0.0003	
ホルムアルデヒド (mg/L)		0.08mg/L以下			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			0.02									0.02	0.02	0.02	
アルミニウム及其化合物 (mg/L)		0.2mg/L以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
鉄及其化合物 (mg/L)		0.3mg/L以下	0.01	0.01	0.01	<0.01								0.01	<0.01	<0.01	
銅及其化合物 (mg/L)		1.0mg/L以下			0.06									0.06	0.06	0.06	
ナトリウム及其化合物 (mg/L)		200mg/L以下			4.9									4.9	4.9	4.9	
マンガン及其化合物 (mg/L)		0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)		200mg/L以下	4.6	4.3	5.2	5.4								5.4	4.3	4.9	
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)		300mg/L以下			9.7									9.7	9.7	9.7	
蒸発残留物 (mg/L)		500mg/L以下			42									42	42	42	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.2mg/L以下			<0.01									<0.01	<0.01	<0.01	
ジオクサミン (mg/L)		0.00001mg/L以下			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)		0.00001mg/L以下			<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤 (mg/L)		0.02mg/L以下			<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類 (mg/L)		0.005mg/L以下			<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)		3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	
pH値		5.8以上8.6以下	6.5	6.7	6.7	6.7								6.7	6.5	6.7	
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度 (度)		5度以下	<1	<1	<1	<1								<1	<1	<1	
濁度 (度)		2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素 (mg/L)		0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.3	0.3								0.4	0.3	0.4	

採水地点 上原地区給水柱

採水年月日		基準値	R7. 4. 14	R7. 5. 19	R7. 6. 23	R7. 7. 14							最高	最低	平均	
検査項目	前日															
天候	当日															
気温 (°C)																
水温 (°C)			10.3	14.5	17.0	19.2							19.2	10.3	15.3	
一般細菌 (1mL中)	1mL中集落数100以下		0	0	0	0							0	0	0	
大腸菌	検出されないこと		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず										
カドミウム及其化合物 (mg/L)	0.003mg/L以下				<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003	
水銀及其化合物 (mg/L)	0.0005mg/L以下				<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	
セレン及其化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
鉛及其化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
ヒ素及其化合物 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
六価クロム化合物 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.004								<0.004	<0.004	<0.004	
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	10mg/L以下		0.10	0.10	0.10	0.10							0.10	0.10	0.10	
フッ素及其化合物 (mg/L)	0.8mg/L以下				<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
ホウ素及其化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
四塩化炭素 (mg/L)	0.002mg/L以下				<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.05mg/L以下				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.04mg/L以下				<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ジクロロメタン (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
トリクロロエチレン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
ベンゼン (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001	
塩素酸 (mg/L)	0.6mg/L以下				<0.05								<0.05	<0.05	<0.05	
クロロ酢酸 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
クロロホルム (mg/L)	0.06mg/L以下				0.0002								0.0002	0.0002	0.0002	
ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
ジブromクロロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下				0.0003								0.0003	0.0003	0.0003	
臭素酸 (mg/L)	0.01mg/L以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
総トリハロメタン (mg/L)	0.1mg/L以下				0.0008								0.0008	0.0008	0.0008	
トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.03mg/L以下				<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	
ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.03mg/L以下				0.0001								0.0001	0.0001	0.0001	
ブロモホルム (mg/L)	0.09mg/L以下				0.0002								0.0002	0.0002	0.0002	
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.08mg/L以下				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
亜鉛及其化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及其化合物 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
鉄及其化合物 (mg/L)	0.3mg/L以下		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01	
銅及其化合物 (mg/L)	1.0mg/L以下				<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
ナトリウム及其化合物 (mg/L)	200mg/L以下				6.2								6.2	6.2	6.2	
マンガン及其化合物 (mg/L)	0.05mg/L以下		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	
塩化物イオン (mg/L)	200mg/L以下		3.9	4.3	4.8	4.7							4.8	3.9	4.4	
カルシウム・マグネシウム等(硬度) (mg/L)	300mg/L以下				13.7								13.7	13.7	13.7	
蒸発残留物 (mg/L)	500mg/L以下				100								100	100	100	
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.2mg/L以下				<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	
ジオクサミン (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	
2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.00001mg/L以下				<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02mg/L以下				<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	
フェノール類 (mg/L)	0.005mg/L以下				<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3mg/L以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	
pH値	5.8以上8.6以下		6.8	6.8	6.8	6.8							6.8	6.8	6.8	
味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
色度 (度)	5度以下		<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	
濁度 (度)	2度以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	
残留塩素 (mg/L)	0.1mg/L以上		0.4	0.4	0.4	0.4							0.4	0.4	0.4	