

令和8年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 清水浄水池		採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25									最高	最低	平均
検査項目	前日	基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25													
	当日																
天候																	
気温	(°C)																
水温	(°C)		12.8	17.0											17.0	12.8	14.9
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0											0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず													
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.002											0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.90	1.0											1.0	0.90	0.95
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		0.05											0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.09											0.09	0.09	0.09
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0007											0.0007	0.0007	0.0007
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0027											0.0027	0.0027	0.0027
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0059											0.0059	0.0059	0.0059
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0016											0.0016	0.0016	0.0016
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.0009											0.0009	0.0009	0.0009
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01	<0.01											0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.04											0.04	0.04	0.04
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		13.0											13.0	13.0	13.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.003	0.002											0.003	0.002	0.003
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	12.3	11.3											12.3	11.3	11.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		38.9											38.9	38.9	38.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		124											124	124	124
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3											0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2											7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし													
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし													
色度	(度)	5度以下	<1	<1											<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.4											0.5	0.4	0.5

採水地点 清滝地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25										最高	最低	平均
検査項目	前日															
	当日															
天候	(°C)															
水温	(°C)		12.1	17.5										17.5	12.1	14.8
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0										0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず												
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.002										0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.90	0.90										0.90	0.90	0.90
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		0.05										0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.09										0.09	0.09	0.09
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
1,1,1-トリクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0022										0.0022	0.0022	0.0022
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0054										0.0054	0.0054	0.0054
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0129										0.0129	0.0129	0.0129
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0039										0.0039	0.0039	0.0039
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.0014										0.0014	0.0014	0.0014
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.05	0.02										0.05	0.02	0.04
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		13.2										13.2	13.2	13.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.004	0.001										0.004	0.001	0.003
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	12.5	11.5										12.5	11.5	12.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		41.1										41.1	41.1	41.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		126										126	126	126
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3										0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5										7.5	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし												
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし												
色度	(度)	5度以下	<1	<1										<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.4										0.5	0.4	0.5

採水地点 長岡針地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25										最高	最低	平均
検査項目	前日															
	当日															
天候	(°C)															
水温	(°C)		12.1	16.3										16.3	12.1	14.2
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0										0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず												
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003										<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001										0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004										<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.50	0.70										0.70	0.50	0.60
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.07										0.07	0.07	0.07
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
1,1,1-トリクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/L以下		<0.000005										<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001										<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05										<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0048										0.0048	0.0048	0.0048
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002										0.002	0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0042										0.0042	0.0042	0.0042
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001										<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0142										0.0142	0.0142	0.0142
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002										0.002	0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0042										0.0042	0.0042	0.0042
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.0010										0.0010	0.0010	0.0010
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		11.8										11.8	11.8	11.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001	<0.001										0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	10.7	10.4										10.7	10.4	10.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		31.3										31.3	31.3	31.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		105										105	105	105
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01										<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001										<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005										<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3										0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3										7.3	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし												
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし												
色度	(度)	5度以下	<1	<1										<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.6	0.5										0.6	0.5	0.6

