

令和8年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 清水浄水池		採水年月日															最高	最低	平均
検査項目		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25	R8. 6. 15	R8. 7. 13													
天候	前日																		
	当日																		
気温	(℃)																		
水温	(℃)		12.8	17.0	17.2	17.1											17.2	12.8	16.0
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0											0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず													
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003													<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005													<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.002													0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004													<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.90	1.0	1.0	1.0											1.0	0.90	0.98
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		0.05													0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.09													0.09	0.09	0.09
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/L以下		<0.000005													<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001													<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05													<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0007													0.0007	0.0007	0.0007
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0027													0.0027	0.0027	0.0027
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0059													0.0059	0.0059	0.0059
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001													<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0016													0.0016	0.0016	0.0016
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.0009													0.0009	0.0009	0.0009
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01	<0.01	0.01	0.02											0.02	<0.01	0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.04													0.04	0.04	0.04
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		13.0													13.0	13.0	13.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.004											0.004	0.002	0.003
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	12.3	11.3	11.6	11.0											12.3	11.0	11.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		38.9													38.9	38.9	38.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		124													124	124	124
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01													<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001													<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005													<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005													<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.5											0.5	0.3	0.4
pH値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2											7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし													
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1											<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.6	0.6											0.6	0.4	0.5

採水地点 清滝地区給水柱

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25	R8. 6. 15	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		12.1	17.5	19.1	23.2									23.2	12.1	18.0
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.002											0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.90	0.90	1.0	1.1									1.1	0.90	0.98
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		0.05											0.05	0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.09											0.09	0.09	0.09
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
ダイオキシン類(2,3,7,8-四塩化ダイオキシン類を除く)	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0022											0.0022	0.0022	0.0022
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0054											0.0054	0.0054	0.0054
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0129											0.0129	0.0129	0.0129
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0039											0.0039	0.0039	0.0039
ブromoホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.0014											0.0014	0.0014	0.0014
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.05	0.02	0.02	0.02									0.05	0.02	0.03
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		13.2											13.2	13.2	13.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.004	0.001	<0.001	<0.001									0.004	<0.001	0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	12.5	11.5	11.5	12.1									12.5	11.5	11.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		41.1											41.1	41.1	41.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		126											126	126	126
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001									<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3									0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5									7.5	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.4	0.3									0.5	0.3	0.4

採水地点 長岡針地区給水栓

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25	R8. 6. 15	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		12.1	16.3	19.2	21.4									21.4	12.1	17.3
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001											0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.50	0.70	0.70	0.90									0.90	0.50	0.70
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.07											0.07	0.07	0.07
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
1, 4 - ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
ダイオキシン類(2,3,7,8-四塩化ダイオキシン類を除く)	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005											<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001											<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05											<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0048											0.0048	0.0048	0.0048
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002											0.002	0.002	0.002
ジブromクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0042											0.0042	0.0042	0.0042
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0142											0.0142	0.0142	0.0142
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002											0.002	0.002	0.002
ブromジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0042											0.0042	0.0042	0.0042
ブromホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.0010											0.0010	0.0010	0.0010
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		11.8											11.8	11.8	11.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001									0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	10.7	10.4	11.0	11.5									11.5	10.4	10.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		31.3											31.3	31.3	31.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		105											105	105	105
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ジオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3									0.3	0.3	0.3
pH値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3									7.3	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.6	0.5	0.5	0.5									0.6	0.5	0.5

採水地点 柏崎地区給水栓

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25	R8. 6. 15	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		10. 9	17. 1	18. 9	21. 3									21. 3	10. 9	17. 1
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0. 003mg/L以下		<0. 0003											<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0. 0005mg/L以下		<0. 00005											<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0. 04mg/L以下		<0. 004											<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0. 10	<0. 1	<0. 1	0. 10									0. 10	<0. 1	<0. 1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0. 8mg/L以下		<0. 05											<0. 05	<0. 05	<0. 05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
四塩化炭素	(mg/L)	0. 002mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1, 4－ジオキサン	(mg/L)	0. 05mg/L以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
ダイオキシン類(2, 3, 7, 8-四塩化ダイオキシン類を除く)	(mg/L)	0. 04mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0. 00005mg/l以下		<0. 000005											<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
ベンゼン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下		<0. 05											<0. 05	<0. 05	<0. 05
クロロ酢酸	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
クロロホルム	(mg/L)	0. 06mg/L以下		0. 0113											0. 0113	0. 0113	0. 0113
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下		0. 004											0. 004	0. 004	0. 004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下		0. 0013											0. 0013	0. 0013	0. 0013
臭素酸	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下		0. 0173											0. 0173	0. 0173	0. 0173
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下		0. 005											0. 005	0. 005	0. 005
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0. 03mg/L以下		0. 0047											0. 0047	0. 0047	0. 0047
ブロモホルム	(mg/L)	0. 09mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0. 08mg/L以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 2mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01									<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		7. 3											7. 3	7. 3	7. 3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 05mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9. 7	7. 2	10. 2	9. 7									10. 2	7. 2	9. 2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		11. 2											11. 2	11. 2	11. 2
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		59											59	59	59
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 2mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジオスミン	(mg/L)	0. 00001mg/L以下		<0. 000001	0. 000001	<0. 000001									0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0. 00001mg/L以下		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類	(mg/L)	0. 005mg/L以下		<0. 0005											<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0. 2	0. 3	0. 4	0. 3									0. 4	0. 2	0. 3
pH値		5. 8以上8. 6以下	7. 4	7. 3	7. 4	7. 3									7. 4	7. 3	7. 4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	(mg/L)	0. 1mg/L以上	0. 4	0. 4	0. 3	0. 2									0. 4	0. 2	0. 3