令和8年度　原水水質試験（検査）結果

採水地点　　清水原水

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.13	R8.5.25	R8.6.15	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.14							最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	晴	雨	晴	曇									
	当日	晴	晴	曇	曇	晴	曇									
気温	(℃)	12.1	17.0	22.9	27.8	28.3	22.9							28.3	12.1	21.8
水温	(℃)	12.6	16.0	18.9	21.8	24.0	19.5							24.0	12.6	18.8
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	190	1	1							190	0	32
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検　出	検出せず	検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.80	1.0	1.0	0.90	1.2	1.4							1.4	0.80	1.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)		0.09			0.07								0.09	0.07	0.08
四塩化炭素	(mg/L)		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
シス-1，2-ジクロロエチレンおよびトランス-1，2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.01							0.04	<0.01	0.01
銅及びその化合物	(mg/L)		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)		12.4			12.6								12.6	12.4	12.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.087	0.029	0.020	0.021	0.012	0.038							0.087	0.012	0.035
塩化物イオン	(mg/L)	11.7	10.6	10.9	9.4	11.3	11.2							11.7	9.4	10.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)		38.0			38.7								38.7	38.0	38.4
蒸発残留物	(mg/L)		127			125								127	125	126
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)		<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)		<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.3	0.3	0.7	0.4	0.4							0.7	0.3	0.4
ｐＨ値		6.3	6.4	6.4	6.3	6.3	6.4							6.4	6.3	6.4
味																
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	(度)	<1	<1	<1	2	<1	<1							2	<1	<1
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1							0.2	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)															

令和8年度　浄水水質試験（検査）結果

採水地点　　清水浄水池

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.25	R8.6.15	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.14							最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		12.8	17.0	17.2	17.1	23.5	19.4							23.5	12.8	17.8
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.90	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4							1.4	0.90	1.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		0.05			<0.05								0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.09			0.07								0.09	0.07	0.08
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0007			0.0009								0.0009	0.0007	0.0008
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0027			0.0030								0.0030	0.0027	0.0029
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0059			0.0067								0.0067	0.0059	0.0063
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0016			0.0021								0.0021	0.0016	0.0019
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.0009			0.0007								0.0009	0.0007	0.0008
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			0.01								0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	0.03							0.03	<0.01	0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.04			0.04								0.04	0.04	0.04
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		13.0			13.0								13.0	13.0	13.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.003	0.002	0.002	0.004	0.001	0.011							0.011	0.001	0.004
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	12.3	11.3	11.6	11.0	11.7	11.8							12.3	11.0	11.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		38.9			38.5								38.9	38.5	38.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		124			126								126	124	125
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4							0.5	0.3	0.4
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3							7.3	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2							0.2	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.6							0.6	0.4	0.5

採水地点　　清滝地区給水栓

採水年月日 / 検査項目		基準値	R8.4.13	R8.5.25	R8.6.15	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.14							最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		12.1	17.5	19.1	23.2	25.2	22.6							25.2	12.1	20.0
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.90	0.90	1.0	1.1	1.2	1.3							1.3	0.90	1.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		0.05			<0.05								0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.09			0.07								0.09	0.07	0.08
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05			0.06								0.06	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0022			0.0058								0.0058	0.0022	0.0040
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0054			0.0071								0.0071	0.0054	0.0063
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0129			0.0212								0.0212	0.0129	0.0171
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001			0.002								0.002	<0.001	0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0039			0.0069								0.0069	0.0039	0.0054
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.0014			0.0014								0.0014	0.0014	0.0014
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.05	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01							0.05	0.01	0.02
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		13.2			13.2								13.2	13.2	13.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.004	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							0.004	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	12.5	11.5	11.5	12.1	11.9	11.9							12.5	11.5	11.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		41.1			41.4								41.4	41.1	41.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		126			128								128	126	127
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4							0.4	0.3	0.3
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6							7.6	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3							0.5	0.3	0.4

採水地点　　長岡針地区給水栓

採水年月日 / 検査項目		基準値	R8.4.13	R8.5.25	R8.6.15	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.14							最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		12.1	16.3	19.2	21.4	24.7	22.4							24.7	12.1	19.4
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		0.001			0.001								0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.50	0.70	0.70	0.90	0.90	1.0							1.0	0.50	0.78
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		0.07			0.06								0.07	0.06	0.07
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0048			0.0058								0.0058	0.0048	0.0053
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0042			0.0058								0.0058	0.0042	0.0050
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0142			0.0189								0.0189	0.0142	0.0166
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.002			0.002								0.002	0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0042			0.0062								0.0062	0.0042	0.0052
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		0.0010			0.0011								0.0011	0.0010	0.0011
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			0.01								0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		11.8			12.3								12.3	11.8	12.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	10.7	10.4	11.0	11.5	11.4	12.1							12.1	10.4	11.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		31.3			32.8								32.8	31.3	32.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		105			115								115	105	110
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4							0.4	0.3	0.3
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4							7.4	7.3	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4							0.6	0.4	0.5

採水地点　　柏崎地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.25	R8.6.15	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.14							最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		10.9	17.1	18.9	21.3	23.0	21.7							23.0	10.9	18.8
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0							0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	<0.1	<0.1	0.10	0.10	<0.1							0.10	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0113			0.0148								0.0148	0.0113	0.0131
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			0.001								0.004	0.001	0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0013			0.0025								0.0025	0.0013	0.0019
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0173			0.0243								0.0243	0.0173	0.0208
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.006								0.006	0.005	0.006
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0047			0.0070								0.0070	0.0047	0.0059
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			0.01								0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		7.3			9.1								9.1	7.3	8.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.7	7.2	10.2	9.7	9.5	12.6							12.6	7.2	9.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		11.2			11.2								11.2	11.2	11.2
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		59			62								62	59	61
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001							0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3							0.4	0.2	0.3
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4							7.4	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3							0.4	0.2	0.3