# 令和8年度　原水水質試験（検査）結果

採水地点　　清水原水

| 検査項目 ＼ 採水年月日 | | R8.4.13 | R8.5.25 | R8.6.15 | R8.7.13 | R8.8.24 | R8.9.14 | R8.10.19 | | | | | | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 前日 | 晴 | 晴 | 晴 | 雨 | 晴 | 曇 | 晴 | | | | | | | | |
| | 当日 | 晴 | 晴 | 曇 | 曇 | 晴 | 曇 | 曇 | | | | | | | | |
| 気温 | (℃) | 12.1 | 17.0 | 22.9 | 27.8 | 28.3 | 22.9 | 14.6 | | | | | | 28.3 | 12.1 | 20.8 |
| 水温 | (℃) | 12.6 | 16.0 | 18.9 | 21.8 | 24.0 | 19.5 | 18.0 | | | | | | 24.0 | 12.6 | 18.7 |
| 一般細菌 | (1mL中) | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 1 | 24 | | | | | | 190 | 0 | 31 |
| 大腸菌 | | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検　出 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | | 0.002 | | | 0.002 | | | | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 0.90 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | | | | | | 1.5 | 0.80 | 1.1 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | | <0.05 | | | <0.05 | | | | | | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | | 0.09 | | | 0.07 | | | | | | | | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 1，4－ジオキサン | (mg/L) | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| PFOS及びPFOA | (mg/L) | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| ベンゼン | (mg/L) | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 塩素酸 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| クロロホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臭素酸 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ブロモホルム | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.04 | <0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | 0.04 | <0.01 | 0.01 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | | 12.4 | | | 12.6 | | | | | | | | 12.6 | 12.4 | 12.5 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.087 | 0.029 | 0.020 | 0.021 | 0.012 | 0.038 | 0.059 | | | | | | 0.087 | 0.012 | 0.038 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 11.7 | 10.6 | 10.9 | 9.4 | 11.3 | 11.2 | 11.5 | | | | | | 11.7 | 9.4 | 10.9 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | | 38.0 | | | 38.7 | | | | | | | | 38.7 | 38.0 | 38.4 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | | 127 | | | 125 | | | | | | | | 127 | 125 | 126 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ジェオスミン | (mg/L) | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| フェノール類 | (mg/L) | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| ｐＨ値 | | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | | | | | | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
| 味 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臭気 | | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 色度 | (度) | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <1 | <1 | | | | | | 2 | <1 | <1 |
| 濁度 | (度) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | 0.2 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |

# 令和8年度　浄水水質試験（検査）結果

採水地点　　清水浄水池

| 検査項目 ＼ 採水年月日 | | 基準値 | R8.4.13 | R8.5.25 | R8.6.15 | R8.7.13 | R8.8.24 | R8.9.14 | R8.10.19 | | | | | | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 前日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | (℃) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | (℃) | | 12.8 | 17.0 | 17.2 | 17.1 | 23.5 | 19.4 | 18.1 | | | | | | 23.5 | 12.8 | 17.9 |
| 一般細菌 | (1mL中) | 1mL中集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.003mg/L以下 | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.0005mg/L以下 | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | 0.002 | | | 0.002 | | | | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 10mg/L以下 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | | | | | | 1.6 | 0.90 | 1.2 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.8mg/L以下 | | 0.05 | | | <0.05 | | | | | | | | 0.05 | <0.05 | <0.05 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | | 0.09 | | | 0.07 | | | | | | | | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| １，４－ジオキサン | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| PFOS及びPFOA | (mg/L) | 0.00005mg/l以下 | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| ベンゼン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 塩素酸 | (mg/L) | 0.6mg/L以下 | | <0.05 | | | <0.05 | | | | | | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| クロロホルム | (mg/L) | 0.06mg/L以下 | | 0.0007 | | | 0.0009 | | | | | | | | 0.0009 | 0.0007 | 0.0008 |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | | 0.0027 | | | 0.0030 | | | | | | | | 0.0030 | 0.0027 | 0.0029 |
| 臭素酸 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | | 0.0059 | | | 0.0067 | | | | | | | | 0.0067 | 0.0059 | 0.0063 |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | | 0.0016 | | | 0.0021 | | | | | | | | 0.0021 | 0.0016 | 0.0019 |
| ブロモホルム | (mg/L) | 0.09mg/L以下 | | 0.0009 | | | 0.0007 | | | | | | | | 0.0009 | 0.0007 | 0.0008 |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | 0.08mg/L以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | | <0.01 | | | 0.01 | | | | | | | | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.3mg/L以下 | 0.01 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | <0.01 | 0.03 | <0.01 | | | | | | 0.03 | <0.01 | 0.01 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | | 0.04 | | | 0.04 | | | | | | | | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 200mg/L以下 | | 13.0 | | | 13.0 | | | | | | | | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.011 | 0.001 | | | | | | 0.011 | 0.001 | 0.003 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 200mg/L以下 | 12.3 | 11.3 | 11.6 | 11.0 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | | | | | | 12.3 | 11.0 | 11.7 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | 300mg/L以下 | | 38.9 | | | 38.5 | | | | | | | | 38.9 | 38.5 | 38.7 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | 500mg/L以下 | | 124 | | | 126 | | | | | | | | 126 | 124 | 125 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ジェオスミン | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| フェノール類 | (mg/L) | 0.005mg/L以下 | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 3mg/L以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| ｐＨ値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | | | | | | 7.4 | 7.2 | 7.2 |
| 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 色度 | (度) | 5度以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | | | <1 | <1 | <1 |
| 濁度 | (度) | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.2 | <0.1 | | | | | | 0.2 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | (mg/L) | 0.1mg/L以上 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | | | | | | 0.6 | 0.4 | 0.5 |

採水地点　　清滝地区給水栓

| 検査項目 ＼ 採水年月日 | | 基準値 | R8.4.13 | R8.5.25 | R8.6.15 | R8.7.13 | R8.8.24 | R8.9.14 | R8.10.19 | | | | | | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 前日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | (℃) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | (℃) | | 12.1 | 17.5 | 19.1 | 23.2 | 25.2 | 22.6 | 19.5 | | | | | | 25.2 | 12.1 | 19.9 |
| 一般細菌 | (1mL中) | 1mL中集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.003mg/L以下 | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.0005mg/L以下 | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | 0.002 | | | 0.002 | | | | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 10mg/L以下 | 0.90 | 0.90 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | | | | | | 1.5 | 0.90 | 1.1 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.8mg/L以下 | | 0.05 | | | <0.05 | | | | | | | | 0.05 | <0.05 | <0.05 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | | 0.09 | | | 0.07 | | | | | | | | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| １，４－ジオキサン | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| PFOS及びPFOA | (mg/L) | 0.00005mg/l以下 | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| ベンゼン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 塩素酸 | (mg/L) | 0.6mg/L以下 | | <0.05 | | | 0.06 | | | | | | | | 0.06 | <0.05 | <0.05 |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| クロロホルム | (mg/L) | 0.06mg/L以下 | | 0.0022 | | | 0.0058 | | | | | | | | 0.0058 | 0.0022 | 0.0040 |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | | 0.0054 | | | 0.0071 | | | | | | | | 0.0071 | 0.0054 | 0.0063 |
| 臭素酸 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | | 0.0129 | | | 0.0212 | | | | | | | | 0.0212 | 0.0129 | 0.0171 |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | | <0.001 | | | 0.002 | | | | | | | | 0.002 | <0.001 | 0.001 |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | | 0.0039 | | | 0.0069 | | | | | | | | 0.0069 | 0.0039 | 0.0054 |
| ブロモホルム | (mg/L) | 0.09mg/L以下 | | 0.0014 | | | 0.0014 | | | | | | | | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | 0.08mg/L以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.3mg/L以下 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 200mg/L以下 | | 13.2 | | | 13.2 | | | | | | | | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | 0.004 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | 0.004 | <0.001 | <0.001 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 200mg/L以下 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 12.2 | | | | | | 12.5 | 11.5 | 11.9 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | 300mg/L以下 | | 41.1 | | | 41.4 | | | | | | | | 41.4 | 41.1 | 41.3 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | 500mg/L以下 | | 126 | | | 128 | | | | | | | | 128 | 126 | 127 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ジェオスミン | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| フェノール類 | (mg/L) | 0.005mg/L以下 | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 3mg/L以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| ｐＨ値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | | | | | | 7.7 | 7.5 | 7.6 |
| 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 色度 | (度) | 5度以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | | | <1 | <1 | <1 |
| 濁度 | (度) | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | (mg/L) | 0.1mg/L以上 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | | | | | | 0.5 | 0.3 | 0.4 |

採水地点　　長岡針地区給水栓

| 検査項目 ＼ 採水年月日 | | 基準値 | R8.4.13 | R8.5.25 | R8.6.15 | R8.7.13 | R8.8.24 | R8.9.14 | R8.10.19 | | | | | | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 前日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | (℃) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | (℃) | | 12.1 | 16.3 | 19.2 | 21.4 | 24.7 | 22.4 | 18.7 | | | | | | 24.7 | 12.1 | 19.3 |
| 一般細菌 | (1mL中) | 1mL中集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.003mg/L以下 | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.0005mg/L以下 | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | 0.001 | | | 0.001 | | | | | | | | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 10mg/L以下 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.90 | 1.0 | 1.0 | | | | | | 1.0 | 0.50 | 0.81 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.8mg/L以下 | | <0.05 | | | <0.05 | | | | | | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | | 0.07 | | | 0.06 | | | | | | | | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| １，４－ジオキサン | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| PFOS及びPFOA | (mg/L) | 0.00005mg/l以下 | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| ベンゼン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 塩素酸 | (mg/L) | 0.6mg/L以下 | | <0.05 | | | <0.05 | | | | | | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| クロロホルム | (mg/L) | 0.06mg/L以下 | | 0.0048 | | | 0.0058 | | | | | | | | 0.0058 | 0.0048 | 0.0053 |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | | 0.002 | | | 0.002 | | | | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | | 0.0042 | | | 0.0058 | | | | | | | | 0.0058 | 0.0042 | 0.0050 |
| 臭素酸 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | | 0.0142 | | | 0.0189 | | | | | | | | 0.0189 | 0.0142 | 0.0166 |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | | 0.002 | | | 0.002 | | | | | | | | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | | 0.0042 | | | 0.0062 | | | | | | | | 0.0062 | 0.0042 | 0.0052 |
| ブロモホルム | (mg/L) | 0.09mg/L以下 | | 0.0010 | | | 0.0011 | | | | | | | | 0.0011 | 0.0010 | 0.0011 |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | 0.08mg/L以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | | <0.01 | | | 0.01 | | | | | | | | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.3mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 200mg/L以下 | | 11.8 | | | 12.3 | | | | | | | | 12.3 | 11.8 | 12.1 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | 0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 200mg/L以下 | 10.7 | 10.4 | 11.0 | 11.5 | 11.4 | 12.1 | 11.6 | | | | | | 12.1 | 10.4 | 11.2 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | 300mg/L以下 | | 31.3 | | | 32.8 | | | | | | | | 32.8 | 31.3 | 32.1 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | 500mg/L以下 | | 105 | | | 115 | | | | | | | | 115 | 105 | 110 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ジェオスミン | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | | <0.000001 | | | <0.000001 | | | | | | | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| フェノール類 | (mg/L) | 0.005mg/L以下 | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 3mg/L以下 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | | | | | | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| ｐＨ値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | | | | | | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 色度 | (度) | 5度以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | | | <1 | <1 | <1 |
| 濁度 | (度) | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | (mg/L) | 0.1mg/L以上 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | | | | | | 0.6 | 0.4 | 0.5 |

採水地点　　柏崎地区給水栓

| 検査項目 ＼ 採水年月日 | | 基準値 | R8.4.13 | R8.5.25 | R8.6.15 | R8.7.13 | R8.8.24 | R8.9.14 | R8.10.19 | | | | | | 最高 | 最低 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候 | 前日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 当日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 気温 | (℃) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水温 | (℃) | | 10.9 | 17.1 | 18.9 | 21.3 | 23.0 | 21.7 | 20.1 | | | | | | 23.0 | 10.9 | 19.0 |
| 一般細菌 | (1mL中) | 1mL中集落数100以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌 | | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | | | | | | | | |
| カドミウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.003mg/L以下 | | <0.0003 | | | <0.0003 | | | | | | | | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
| 水銀及びその化合物 | (mg/L) | 0.0005mg/L以下 | | <0.00005 | | | <0.00005 | | | | | | | | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
| セレン及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 鉛及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| ヒ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 六価クロム化合物 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | | <0.004 | | | <0.004 | | | | | | | | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | (mg/L) | 10mg/L以下 | 0.10 | <0.1 | <0.1 | 0.10 | 0.10 | <0.1 | <0.1 | | | | | | 0.10 | <0.1 | <0.1 |
| フッ素及びその化合物 | (mg/L) | 0.8mg/L以下 | | <0.05 | | | <0.05 | | | | | | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| ホウ素及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 四塩化炭素 | (mg/L) | 0.002mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| １，４－ジオキサン | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン | (mg/L) | 0.04mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| ジクロロメタン | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| テトラクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| トリクロロエチレン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| PFOS及びPFOA | (mg/L) | 0.00005mg/l以下 | | <0.000005 | | | <0.000005 | | | | | | | | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 |
| ベンゼン | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 塩素酸 | (mg/L) | 0.6mg/L以下 | | <0.05 | | | <0.05 | | | | | | | | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| クロロ酢酸 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| クロロホルム | (mg/L) | 0.06mg/L以下 | | 0.0113 | | | 0.0148 | | | | | | | | 0.0148 | 0.0113 | 0.0131 |
| ジクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | | 0.004 | | | 0.001 | | | | | | | | 0.004 | 0.001 | 0.003 |
| ジブロモクロロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | | 0.0013 | | | 0.0025 | | | | | | | | 0.0025 | 0.0013 | 0.0019 |
| 臭素酸 | (mg/L) | 0.01mg/L以下 | | <0.001 | | | <0.001 | | | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 総トリハロメタン | (mg/L) | 0.1mg/L以下 | | 0.0173 | | | 0.0243 | | | | | | | | 0.0243 | 0.0173 | 0.0208 |
| トリクロロ酢酸 | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | | 0.005 | | | 0.006 | | | | | | | | 0.006 | 0.005 | 0.006 |
| ブロモジクロロメタン | (mg/L) | 0.03mg/L以下 | | 0.0047 | | | 0.0070 | | | | | | | | 0.0070 | 0.0047 | 0.0059 |
| ブロモホルム | (mg/L) | 0.09mg/L以下 | | <0.0001 | | | <0.0001 | | | | | | | | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| ホルムアルデヒド | (mg/L) | 0.08mg/L以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 亜鉛及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| アルミニウム及びその化合物 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | | <0.01 | | | 0.01 | | | | | | | | 0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 鉄及びその化合物 | (mg/L) | 0.3mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 銅及びその化合物 | (mg/L) | 1.0mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ナトリウム及びその化合物 | (mg/L) | 200mg/L以下 | | 7.3 | | | 9.1 | | | | | | | | 9.1 | 7.3 | 8.2 |
| マンガン及びその化合物 | (mg/L) | 0.05mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 塩化物イオン | (mg/L) | 200mg/L以下 | 9.7 | 7.2 | 10.2 | 9.7 | 9.5 | 12.6 | 9.0 | | | | | | 12.6 | 7.2 | 9.7 |
| カルシウム・マグネシウム等(硬度) | (mg/L) | 300mg/L以下 | | 11.2 | | | 11.2 | | | | | | | | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 蒸発残留物 | (mg/L) | 500mg/L以下 | | 59 | | | 62 | | | | | | | | 62 | 59 | 61 |
| 陰イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.2mg/L以下 | | <0.01 | | | <0.01 | | | | | | | | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| ジェオスミン | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | | <0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | | | | | | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 2-メチルイソボルネオール | (mg/L) | 0.00001mg/L以下 | | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | | | | | | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 |
| 非イオン界面活性剤 | (mg/L) | 0.02mg/L以下 | | <0.005 | | | <0.005 | | | | | | | | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| フェノール類 | (mg/L) | 0.005mg/L以下 | | <0.0005 | | | <0.0005 | | | | | | | | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | (mg/L) | 3mg/L以下 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | | | | | | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| ｐＨ値 | | 5.8以上8.6以下 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | | 7.4 | 7.3 | 7.4 |
| 味 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 臭気 | | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | |
| 色度 | (度) | 5度以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | | | | | | <1 | <1 | <1 |
| 濁度 | (度) | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | | | | | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 残留塩素 | (mg/L) | 0.1mg/L以上 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | | 0.4 | 0.2 | 0.3 |