

令和8年度 浄水水質試験（検査）結果

採水地点 下志田地区給水栓		採水年月日														最高	最低	平均
検査項目		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25	R8. 6. 15	R8. 7. 13												
天候	前日																	
	当日																	
気温	(℃)																	
水温	(℃)		14. 4	17. 9	21. 5	23. 9										23. 9	14. 4	19. 4
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0										0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず												
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0. 003mg/L以下		<0. 0003												<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0. 0005mg/L以下		<0. 00005												<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0. 04mg/L以下		<0. 004												<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0. 10	0. 10	<0. 1	0. 10										0. 10	<0. 1	<0. 1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0. 8mg/L以下		<0. 05												<0. 05	<0. 05	<0. 05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下		<0. 01												<0. 01	<0. 01	<0. 01
四塩化炭素	(mg/L)	0. 002mg/L以下		<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1. 4－ジオキサン	(mg/L)	0. 05mg/L以下		<0. 005												<0. 005	<0. 005	<0. 005
ジクロロメタン	(mg/L)	0. 04mg/L以下		<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0. 00005mg/l以下		<0. 000005												<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
ベンゼン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下		<0. 05												<0. 05	<0. 05	<0. 05
クロロ酢酸	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001
クロロホルム	(mg/L)	0. 06mg/L以下		0. 0122												0. 0122	0. 0122	0. 0122
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下		0. 005												0. 005	0. 005	0. 005
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下		0. 0006												0. 0006	0. 0006	0. 0006
臭素酸	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001												<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下		0. 0163												0. 0163	0. 0163	0. 0163
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下		0. 008												0. 008	0. 008	0. 008
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0. 03mg/L以下		0. 0035												0. 0035	0. 0035	0. 0035
ブロモホルム	(mg/L)	0. 09mg/L以下		<0. 0001												<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0. 08mg/L以下		<0. 005												<0. 005	<0. 005	<0. 005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下		<0. 01												<0. 01	<0. 01	<0. 01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 2mg/L以下		<0. 01												<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0. 3mg/L以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01										<0. 01	<0. 01	<0. 01
銅及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下		<0. 01												<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		10. 1												10. 1	10. 1	10. 1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 05mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001										<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8. 4	11. 1	9. 3	9. 1										11. 1	8. 4	9. 5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		11. 9												11. 9	11. 9	11. 9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		66												66	66	66
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 2mg/L以下		<0. 01												<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジェオスミン	(mg/L)	0. 00001mg/L以下		0. 000001	0. 000001	0. 000002										0. 000002	0. 000001	0. 0
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0. 00001mg/L以下		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001										<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 005												<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類	(mg/L)	0. 005mg/L以下		<0. 0005												<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0. 3	0. 5	0. 4	0. 4										0. 5	0. 3	0. 4
pH値		5. 8以上8. 6以下	7. 4	7. 3	7. 4	7. 4										7. 4	7. 3	7. 4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1										<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1										<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	(mg/L)	0. 1mg/L以上	0. 5	0. 4	0. 3	0. 4										0. 5	0. 3	0. 4

採水地点 貝抜沢地区給水栓

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25	R8. 6. 15	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		13. 9	17. 3	20. 8	24. 3									24. 3	13. 9	19. 1
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0. 003mg/L以下		<0. 0003											<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0. 0005mg/L以下		<0. 00005											<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0. 04mg/L以下		<0. 004											<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0. 10	<0. 1	<0. 1	0. 10									0. 10	<0. 1	<0. 1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0. 8mg/L以下		<0. 05											<0. 05	<0. 05	<0. 05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
四塩化炭素	(mg/L)	0. 002mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1, 4－ジオキサン	(mg/L)	0. 05mg/L以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
ジクロロメタン	(mg/L)	0. 04mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0. 00005mg/l以下		<0. 000005											<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
ベンゼン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下		<0. 05											<0. 05	<0. 05	<0. 05
クロロ酢酸	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
クロロホルム	(mg/L)	0. 06mg/L以下		0. 0115											0. 0115	0. 0115	0. 0115
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下		0. 001											0. 001	0. 001	0. 001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下		0. 0008											0. 0008	0. 0008	0. 0008
臭素酸	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下		0. 0162											0. 0162	0. 0162	0. 0162
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下		0. 007											0. 007	0. 007	0. 007
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0. 03mg/L以下		0. 0039											0. 0039	0. 0039	0. 0039
ブロモホルム	(mg/L)	0. 09mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0. 08mg/L以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 2mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0. 3mg/L以下	0. 02	0. 02	0. 01	0. 01									0. 02	0. 01	0. 02
銅及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		9. 1											9. 1	9. 1	9. 1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 05mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8. 9	9. 1	9. 5	9. 1									9. 5	8. 9	9. 2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		12. 5											12. 5	12. 5	12. 5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		63											63	63	63
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 2mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジェオスミン	(mg/L)	0. 00001mg/L以下		0. 000001											0. 000001	0. 000001	0. 0
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0. 00001mg/L以下		<0. 000001											<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類	(mg/L)	0. 005mg/L以下		<0. 0005											<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0. 2	0. 4	0. 4	0. 4									0. 4	0. 2	0. 4
pH値		5. 8以上8. 6以下	7. 3	7. 3	7. 3	7. 3									7. 3	7. 3	7. 3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	(mg/L)	0. 1mg/L以上	0. 4	0. 3	0. 3	0. 3									0. 4	0. 3	0. 3

採水地点 無清水地区給水栓

採水年月日		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25	R8. 6. 15	R8. 7. 13									最高	最低	平均
検査項目	前日																
	当日																
天候																	
気温	(℃)																
水温	(℃)		11. 8	15. 1	18. 1	19. 9									19. 9	11. 8	16. 2
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0									0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず											
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0. 003mg/L以下		<0. 0003											<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0. 0005mg/L以下		<0. 00005											<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0. 04mg/L以下		<0. 004											<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0. 10	0. 10	<0. 1	0. 10									0. 10	<0. 1	<0. 1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0. 8mg/L以下		<0. 05											<0. 05	<0. 05	<0. 05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
四塩化炭素	(mg/L)	0. 002mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
1, 4－ジオキサン	(mg/L)	0. 05mg/L以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
ジクロロメタン	(mg/L)	0. 04mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ジクロロエチレン	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0. 00005mg/l以下		<0. 000005											<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
ベンゼン	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
塩素酸	(mg/L)	0. 6mg/L以下		<0. 05											<0. 05	<0. 05	<0. 05
クロロ酢酸	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
クロロホルム	(mg/L)	0. 06mg/L以下		0. 0120											0. 0120	0. 0120	0. 0120
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下		0. 006											0. 006	0. 006	0. 006
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下		0. 0006											0. 0006	0. 0006	0. 0006
臭素酸	(mg/L)	0. 01mg/L以下		<0. 001											<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン	(mg/L)	0. 1mg/L以下		0. 0160											0. 0160	0. 0160	0. 0160
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0. 03mg/L以下		0. 007											0. 007	0. 007	0. 007
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0. 03mg/L以下		0. 0034											0. 0034	0. 0034	0. 0034
ブロモホルム	(mg/L)	0. 09mg/L以下		<0. 0001											<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0. 08mg/L以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0. 2mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0. 3mg/L以下	0. 03	<0. 01	<0. 01	0. 01									0. 03	<0. 01	0. 01
銅及びその化合物	(mg/L)	1. 0mg/L以下		0. 01											0. 01	0. 01	0. 01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		10. 5											10. 5	10. 5	10. 5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0. 05mg/L以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001									<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8. 8	11. 8	9. 8	9. 1									11. 8	8. 8	9. 9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		11. 5											11. 5	11. 5	11. 5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		64											64	64	64
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 2mg/L以下		<0. 01											<0. 01	<0. 01	<0. 01
ジオスミン	(mg/L)	0. 00001mg/L以下		<0. 000001	0. 000001	0. 000002									0. 000002	<0. 000001	0. 0
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0. 00001mg/L以下		<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001									<0. 000001	<0. 000001	<0. 000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0. 02mg/L以下		<0. 005											<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類	(mg/L)	0. 005mg/L以下		<0. 0005											<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0. 2	0. 5	0. 4	0. 4									0. 5	0. 2	0. 4
pH値		5. 8以上8. 6以下	7. 3	7. 3	7. 2	7. 4									7. 4	7. 2	7. 3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1									<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1									<0. 1	<0. 1	<0. 1
残留塩素	(mg/L)	0. 1mg/L以上	0. 4	0. 3	0. 3	0. 4									0. 4	0. 3	0. 4