令和8年度　浄水水質試験（検査）結果

採水地点　　長尾地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.25	R8.6.15	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.14	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		13.9	17.7	20.5	23.8	26.4	23.8	19.7						26.4	13.9	20.8
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	<0.1	0.10	0.10	<0.1	<0.1						0.10	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0115			0.0086								0.0115	0.0086	0.0101
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.005			0.002								0.005	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0006			0.0021								0.0021	0.0006	0.0014
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0156			0.0158								0.0158	0.0156	0.0157
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.008			0.005								0.008	0.005	0.007
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0035			0.0051								0.0051	0.0035	0.0043
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			0.01								0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		10.5			9.5								10.5	9.5	10.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	8.9	11.7	9.2	9.1	9.6	12.2	9.9						12.2	8.9	10.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		11.5			12.7								12.7	11.5	12.1
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		64			62								64	62	63
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001						0.000002	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002						0.000002	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4						0.4	0.2	0.3
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.3	7.4						7.4	7.2	7.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4						0.5	0.3	0.4

採水地点　　下伊場野地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.25	R8.6.15	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.14	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		11.6	16.8	18.7	23.1	24.0	22.8	19.4						24.0	11.6	19.5
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	<0.1	<0.1	0.10	0.10	<0.1	<0.1						0.10	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0115			0.0106								0.0115	0.0106	0.0111
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.004			<0.001								0.004	<0.001	0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0008			0.0023								0.0023	0.0008	0.0016
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0162			0.0186								0.0186	0.0162	0.0174
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.005								0.007	0.005	0.006
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0039			0.0057								0.0057	0.0039	0.0048
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			0.01								0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	<0.01						0.02	<0.01	0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		9.3			9.8								9.8	9.3	9.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.3	9.6	9.6	9.2	10.1	13.0	9.9						13.0	9.2	10.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		12.2			12.5								12.5	12.2	12.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		59			60								60	59	60
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		0.000001			<0.000001								0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001			<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4						0.4	0.2	0.4
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4						7.4	7.3	7.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4						0.4	0.3	0.4

採水地点　　太夫沢地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.25	R8.6.15	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.14	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		12.3	16.9	19.6	23.4	24.1	22.5	17.8						24.1	12.3	19.5
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	<0.1	<0.1	0.10	0.10	<0.1	<0.1						0.10	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0088			0.0104								0.0104	0.0088	0.0096
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0012			0.0022								0.0022	0.0012	0.0017
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0140			0.0181								0.0181	0.0140	0.0161
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.006			0.006								0.006	0.006	0.006
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0040			0.0055								0.0055	0.0040	0.0048
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			0.01								0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01						0.03	0.01	0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		7.9			9.9								9.9	7.9	8.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	10.4	7.3	9.9	9.4	10.4	13.1	9.6						13.1	7.3	10.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		12.7			12.6								12.7	12.6	12.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		57			63								63	57	60
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002						0.000002	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3						0.4	0.2	0.3
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7						7.7	7.5	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4						0.4	0.3	0.4