

令和8年度 浄水水質試験（検査）結果

採水年月日		伊場野地区給水栓										最高	最低	平均
検査項目		基準値	R8. 4. 13	R8. 5. 25	R8. 6. 15	R8. 7. 13								
天候	前日													
	当日													
気温 (℃)														
水温 (℃)			11.1	15.3	18.8	20.3						20.3	11.1	16.4
一般細菌 (1mL中)		1mL中集落数100以下	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	<0.1	<0.1	0.10						<0.001	<0.001	<0.001
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		<0.05								0.10	<0.1	<0.1
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01								<0.05	<0.05	<0.05
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001								<0.01	<0.01	<0.01
1. 4－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005								<0.01	<0.001	<0.0001
ジエチルジクロロメタン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001								<0.005	<0.005	<0.005
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005								<0.0001	<0.00005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001								<0.000005	<0.000005	<0.000005
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05								<0.0001	<0.0001	<0.0001
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001								<0.05	<0.05	<0.05
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0117								<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003								0.0117	0.0117	0.0117
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0007								0.003	0.003	0.003
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001								0.0007	0.0007	0.0007
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0161								<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007								<0.001	<0.001	<0.0001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0037								0.007	0.007	0.007
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		<0.0001								0.0037	0.0037	0.0037
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005								<0.0001	<0.0001	<0.0001
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01								<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		9.7								<0.01	<0.01	<0.01
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						9.7	9.7	9.7
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.0	10.8	9.3	9.2						<0.001	<0.001	<0.001
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		12.9								10.8	9.0	9.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		63								12.9	12.9	12.9
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01								63	63	63
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	0.000001	0.000001						<0.01	<0.01	<0.01
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005								<0.000001	<0.000001	<0.000001
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005								<0.005	<0.005	<0.005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.5	0.4	0.4						<0.0005	<0.0005	<0.0005
pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.6						0.5	0.2	0.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						7.7	7.6	7.6
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.3	0.5						0.5	0.3	0.4