令和8年度　浄水水質試験（検査）結果

採水地点　　伊場野地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.25	R8.6.15	R8.7.13	R8.8.24	R8.9.14	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		11.1	15.3	18.8	20.3	22.9	23.0	19.3						23.0	11.1	18.7
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003								<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004								<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	<0.1	<0.1	0.10	0.10	<0.1	<0.1						0.10	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下		<0.000005			<0.000005								<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下		<0.05			<0.05								<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下		0.0117			0.0095								0.0117	0.0095	0.0106
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.003			0.002								0.003	0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0007			0.0022								0.0022	0.0007	0.0015
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001								<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下		0.0161			0.0171								0.0171	0.0161	0.0166
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.007			0.005								0.007	0.005	0.006
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下		0.0037			0.0054								0.0054	0.0037	0.0046
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下		<0.0001			<0.0001								<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			0.01								0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下		9.7			9.7								9.7	9.7	9.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	9.0	10.8	9.3	9.2	9.9	12.5	10.0						12.5	9.0	10.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下		12.9			13.6								13.6	12.9	13.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下		63			64								64	63	64
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01								<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下		<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002						0.000002	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005								<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4						0.5	0.2	0.4
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.6	7.8	7.8	7.7						7.8	7.6	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4						0.5	0.3	0.4