令和8年度　原水水質試験（検査）結果

採水地点　　岩出山集合井

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨								
	当日	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇								
気温	(℃)	19.2	25.7	24.4	24.8	28.9	24.7	14.8						28.9	14.8	23.2
水温	(℃)	20.1	20.1	20.2	20.8	20.1	20.1	19.9						20.8	19.9	20.2
一般細菌	(1mL中)	0	0	0	0	0	1	0						1	0	0
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.005			0.005			0.005						0.005	0.005	0.005
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.16			0.16			0.16						0.16	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.03			0.03			0.03						0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.10	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10						0.10	0.08	0.09
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	15.4			14.9			15.3						15.4	14.9	15.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10						0.13	0.10	0.11
塩化物イオン	(mg/L)	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4	6.3	6.3						6.4	6.2	6.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	25.7			24.8			25.4						25.7	24.8	25.3
蒸発残留物	(mg/L)	160			164			159						164	159	161
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4						7.5	7.4	7.4
味																
臭気		微に硫化水素臭	微に硫化水素臭	微に硫化水素臭	微に硫化水素臭	微に硫化水素臭	微に硫化水素臭	微に硫化水素臭								
色度	(度)	<1	1	1	1	1	1	1						1	<1	<1
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.2						0.2	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)															

採水地点　　池月1号取水井

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨								
	当日	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇								
気温	(℃)	19.1	20.8	20.5	24.7	21.6	23.8	15.8						24.7	15.8	20.9
水温	(℃)	14.5	14.2	14.8	17.7	15.3	15.5	15.1						16.1	15.1	15.6
一般細菌	(1mL中)	0	1	0	0	0	0	0						1	0	0
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001			0.001			0.001						0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30						0.60	0.30	0.44
フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06			0.06			0.08						0.09	0.08	0.08
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.04	0.09						0.16	0.07	0.10
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12.0			12.3			13.2						13.2	12.7	12.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.004	0.001						0.004	0.001	0.002
塩化物イオン	(mg/L)	10.0	9.8	12.7	11.3	9.9	9.9	12.3						14.6	12.1	13.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	57.0			56.4			55.5						55.5	54.9	55.2
蒸発残留物	(mg/L)	141			141			145						145	141	144
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1						0.2	0.1	0.2
ｐＨ値		6.5	6.5	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4						6.4	6.4	6.4
味																
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						1	<1	<1
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						0.6	<0.1	0.2
残留塩素	(mg/L)															

採水地点　　池月2号取水井

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨								
	当日	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇								
気温	(℃)	19.1	20.8	20.5	24.7	21.6	23.8	15.8						24.7	15.8	20.9
水温	(℃)	14.5	14.2	14.8	17.7	15.3	15.5	16.2						17.7	14.2	15.5
一般細菌	(1mL中)	0	1	0	0	0	0	1						1	0	0
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001			0.001			0.001						0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.50	0.50	0.40	0.30	0.30	0.30	0.30						0.50	0.30	0.37
フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.06			0.06			0.06						0.06	0.06	0.06
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.04	0.19						0.19	0.01	0.05
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12.0			12.3			13.8						13.8	12.0	12.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.004	0.017						0.017	<0.001	0.003
塩化物イオン	(mg/L)	10.0	9.8	12.7	11.3	9.9	9.9	9.2						12.7	9.2	10.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	57.0			56.4			52.4						57.0	52.4	55.3
蒸発残留物	(mg/L)	141			141			138						141	138	140
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.2	0.2	0.2
ｐＨ値		6.5	6.5	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4						6.5	6.3	6.4
味																
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1						0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)															

採水地点　　池月3号取水井

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨								
	当日	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇								
気温	(℃)	19.1	20.8	20.5	24.7	21.6	23.8	15.8						24.7	15.8	20.9
水温	(℃)	13.8	13.3	14.3	18.0	18.9	19.6	18.7						19.6	13.3	16.7
一般細菌	(1mL中)	0	1	1	1	10	1	0						10	0	2
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	1.0	1.0	0.60	0.50	0.60	0.50	0.50						1.0	0.50	0.67
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.07			<0.05			0.06						0.07	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.08			0.08			0.09						0.09	0.08	0.08
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01			0.01			0.01						0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.05	0.09	0.04	0.06	0.08	0.10	0.08						0.10	0.04	0.07
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	10.5			11.7			12.0						12.0	10.5	11.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	12.0	21.8	16.7	16.0	11.3	12.6	11.2						21.8	11.2	14.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	32.9			32.1			30.0						32.9	30.0	31.7
蒸発残留物	(mg/L)	102			105			103						105	102	103
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2						0.4	0.2	0.3
ｐＨ値		6.0	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.8						6.0	5.8	5.9
味																
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1						0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)															

採水地点　　真山1号取水井

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨								
	当日	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇								
気温	(℃)	15.9	25.9	22.3	25.1	26.6	22.2	15.4						26.6	15.4	21.9
水温	(℃)	16.7	16.8	17.3	17.4	16.9	17.4	16.6						17.4	16.6	17.0
一般細菌	(1mL中)	0	0	1	0	0	0	0						1	0	0
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.06			0.07			0.06						0.07	0.06	0.06
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.01			0.01			0.01						0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.48	0.41	0.43	0.41	0.44	0.42	0.43						0.48	0.41	0.43
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	12.0			12.7			13.1						13.1	12.0	12.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.30	0.28	0.31	0.28	0.29	0.27	0.29						0.31	0.27	0.29
塩化物イオン	(mg/L)	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.1	4.2						4.3	4.1	4.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	30.3			28.8			30.0						30.3	28.8	29.7
蒸発残留物	(mg/L)	139			142			145						145	139	142
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3						7.3	7.2	7.3
味																
臭気		硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭								
色度	(度)	2	4	4	2	4	4	2						4	2	3
濁度	(度)	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.1						0.4	0.1	0.2
残留塩素	(mg/L)															

採水地点　　中里水源（取水井）

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	晴	曇	曇	曇	雨								
	当日	晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇								
気温	(℃)	22.3	20.1	18.6	22.1	23.8	21.1	13.0						23.8	13.0	20.1
水温	(℃)	15.9	14.9	15.3	15.1	15.1	15.0	15.2						15.9	14.9	15.2
一般細菌	(1mL中)	1	0	1	0	1	48	4						48	0	8
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.002			0.002			0.002						0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.02			0.01			0.02						0.02	0.01	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.09	0.12	0.11	0.19	0.29	0.26	0.08						0.29	0.08	0.16
銅及びその化合物	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	9.7			9.3			10.0						10.0	9.3	9.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.14	0.13	0.13	0.10	0.15	0.17	0.14						0.17	0.10	0.14
塩化物イオン	(mg/L)	4.8	4.8	4.8	4.9	4.9	4.8	4.9						4.9	4.8	4.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	26.3			24.7			26.2						26.3	24.7	25.7
蒸発残留物	(mg/L)	136			138			140						140	136	138
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2						7.2	7.1	7.1
味																
臭気		微に硫化水素臭	異常なし	異常なし	硫化水素臭	異常なし	微に硫化水素臭	微に硫化水素臭								
色度	(度)	<1	1	1	<1	3	2	<1						3	<1	1
濁度	(度)	<0.1	0.4	0.2	0.4	0.9	1	<0.1						1	<0.1	0.4
残留塩素	(mg/L)															

令和8年度　浄水水質試験（検査）結果

採水地点　　南山地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		11.4	16.9	18.7	21.2	23.7	22.9	18.3						23.7	11.4	19.0
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.005			0.005			0.005						0.005	0.005	0.005
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16			0.16			0.16						0.16	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.03			0.03			0.03						0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0016			0.0025			0.0021						0.0025	0.0016	0.0021
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0019			0.0026			0.0023						0.0026	0.0019	0.0023
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0056			0.0080			0.0071						0.0080	0.0056	0.0069
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0018			0.0026			0.0023						0.0026	0.0018	0.0022
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0003			0.0003			0.0004						0.0004	0.0003	0.0003
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04						0.05	0.04	0.04
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	15.1			14.9			15.6						15.6	14.9	15.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.014	0.013	0.009	0.009	0.007	0.008	0.009						0.014	0.007	0.01
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6						6.7	6.5	6.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	25.0			24.6			25.3						25.3	24.6	25.0
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	157			164			157						164	157	159
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5						7.5	7.4	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	1	1	1	<1	1	<1	<1						1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5						0.6	0.5	0.6

採水地点　　木通沢地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		10.7	17.6	20.3	21.9	24.7	23.3	18.9						24.7	10.7	19.6
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.005			0.005			0.005						0.005	0.005	0.005
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16			0.16			0.16						0.16	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.03			0.03			0.03						0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0018			0.0027			0.0021						0.0027	0.0018	0.0022
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001						0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0021			0.0027			0.0024						0.0027	0.0021	0.0024
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0061			0.0085			0.0072						0.0085	0.0061	0.0073
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			0.001			<0.001						0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0019			0.0027			0.0023						0.0027	0.0019	0.0023
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0003			0.0004			0.0004						0.0004	0.0003	0.0004
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04						0.05	0.04	0.05
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	14.9			14.8			15.2						15.2	14.8	15.0
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.011	0.009	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008						0.011	0.008	0.009
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.5	6.6	6.7	6.6	6.8	6.8	6.6						6.8	6.5	6.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	24.8			24.2			24.6						24.8	24.2	24.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	157			164			159						164	157	160
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1						0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5						7.6	7.5	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	1	1	<1	<1	<1	<1						1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4						0.5	0.4	0.5

採水地点　　二軒茶屋地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		11.2	14.9	17.7	18.8	21.7	20.4	16.8						21.7	11.2	17.4
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	0.005			0.005			0.005						0.005	0.005	0.005
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	0.16			0.17			0.16						0.17	0.16	0.16
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.03			0.03			0.03						0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0014			0.0020			0.0016						0.0020	0.0014	0.0017
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0020			0.0026			0.0022						0.0026	0.0020	0.0023
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0055			0.0074			0.0062						0.0074	0.0055	0.0064
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0018			0.0024			0.0020						0.0024	0.0018	0.0021
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0003			0.0004			0.0004						0.0004	0.0003	0.0004
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05						0.06	0.05	0.05
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	15.0			15.0			16.0						16.0	15.0	15.3
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.013	0.009	0.009	0.010	0.008	0.008	0.011						0.013	0.008	0.01
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	6.5	6.6	6.7	6.6	6.7	6.8	6.6						6.8	6.5	6.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	25.1			24.8			25.7						25.7	24.8	25.2
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	158			163			158						163	158	160
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6						7.7	7.6	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	1	<1	1	<1	1	<1	<1						1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.5	0.5	0.5

採水地点　　池月地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		9.9	17.1	18.8	22.4	23.6	21.6	17.0						23.6	9.9	18.6
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.60	0.70	0.50	0.50	0.50	0.40	0.40						0.70	0.40	0.51
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.08			0.08			0.08						0.08	0.08	0.08
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0003			0.0010			0.0005						0.0010	0.0003	0.0006
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0016			0.0036			0.0022						0.0036	0.0016	0.0025
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0034			0.0083			0.0050						0.0083	0.0034	0.0056
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0007			0.0024			0.0013						0.0024	0.0007	0.0015
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0008			0.0013			0.0010						0.0013	0.0008	0.0010
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.01			0.01			0.02						0.02	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	14.9			15.4			16.3						16.3	14.9	15.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	13.0	17.2	16.2	15.6	13.3	13.5	12.7						17.2	12.7	14.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	44.3			44.7			44.6						44.7	44.3	44.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	130			134			133						134	130	132
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2						0.2	0.1	0.2
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9						6.9	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.5	0.5	0.5

採水地点　　天王寺地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		10.3	16.9	18.3	20.3	23.9	22.7	17.9						23.9	10.3	18.6
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.60	0.80	0.60	0.50	0.50	0.40	0.50						0.80	0.40	0.56
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.08			0.08			0.08						0.08	0.08	0.08
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0006			0.0036			0.0020						0.0036	0.0006	0.0021
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0025			0.0070			0.0044						0.0070	0.0025	0.0046
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0058			0.0185			0.0115						0.0185	0.0058	0.0119
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0015			0.0056			0.0033						0.0056	0.0015	0.0035
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0012			0.0023			0.0018						0.0023	0.0012	0.0018
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			0.01						0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			0.02			0.02						0.02	<0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	15.3			15.5			16.9						16.9	15.3	15.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	13.4	13.8	15.9	16.1	13.4	13.6	13.3						16.1	13.3	14.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	46.7			45.7			45.4						46.7	45.4	45.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	131			135			135						135	131	134
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2						0.3	0.2	0.2
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.0						7.2	7.0	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4						0.5	0.3	0.4

採水地点　　黄金田地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		10.5	19.2	19.9	23.0	24.3	22.3	17.8						24.3	10.5	19.6
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			0.08			0.14						0.14	<0.05	0.07
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0025			0.0052			0.0042						0.0052	0.0025	0.0040
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.001			0.002			0.002						0.002	0.001	0.002
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0012			0.0022			0.0018						0.0022	0.0012	0.0017
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0055			0.0111			0.0090						0.0111	0.0055	0.0085
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			0.001			0.001						0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0017			0.0034			0.0028						0.0034	0.0017	0.0026
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0001			0.0003			0.0002						0.0003	0.0001	0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.01			0.01			0.01						0.01	0.01	0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.03			0.03			0.05						0.05	0.03	0.04
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	14.6			14.6			14.6						14.6	14.6	14.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.006						0.006	0.002	0.003
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	14.9	16.4	16.3	16.5	16.0	15.7	13.2						16.5	13.2	15.6
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	30.3			29.4			29.2						30.3	29.2	29.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	143			140			142						143	140	142
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1						0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2						7.2	7.1	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						0.5	0.4	0.4

採水地点　　中里地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.6	R8.5.18	R8.6.15	R8.7.6	R8.8.17	R8.9.14	R8.10.26						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		12.3	19.3	21.1	20.1	24.2	21.8	16.9						24.2	12.3	19.4
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003						<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005						<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			0.001						0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004						<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.05			<0.05			<0.05						<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下	<0.000005			<0.000005			<0.000005						<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0001			<0.0001			<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	<0.05			<0.05			0.08						0.08	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.0006			0.0013			0.0012						0.0013	0.0006	0.0010
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0006			0.0011			0.0010						0.0011	0.0006	0.0009
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.0019			0.0039			0.0036						0.0039	0.0019	0.0031
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.0006			0.0012			0.0011						0.0012	0.0006	0.0010
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下	0.0001			0.0003			0.0003						0.0003	0.0001	0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.07			0.06			0.06						0.07	0.06	0.06
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01						0.03	0.01	0.02
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	9.7			10.1			10.7						10.7	9.7	10.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002						0.002	0.002	0.002
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	7.6	7.5	7.7	8.0	8.5	7.6	7.0						8.5	7.0	7.7
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	25.1			25.4			26.5						26.5	25.1	25.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	138			141			140						141	138	140
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001			<0.000001			<0.000001						<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005						<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005						<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1						0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5						7.5	7.4	7.5
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5						0.6	0.5	0.5