令和8年度　原水水質試験（検査）結果

採水地点　　大深沢水源

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴								
	当日	晴	晴	雨	曇	曇	雨	曇								
気温	(℃)	17.8	25.1	16.1	22.8	22.9	18.4	15.5						25.1	15.5	19.8
水温	(℃)	8.2	13.3	11.1	14.1	14.0	13.3	11.9						14.1	8.2	12.3
一般細菌	(1mL中)	20	15	26	23	41	66	48						66	15	34
大腸菌		検　出	検出せず	検　出	検　出	検　出	検　出	検　出								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.10	<0.1	0.10	0.10	0.10	<0.1	<0.1						0.10	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			0.02			0.02							0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			0.14			0.03							0.14	0.03	0.09
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.01	<0.01	0.12	0.08	0.08	0.02	0.02						0.12	<0.01	0.05
銅及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			3.0			4.0							4.0	3.0	3.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.002	0.014	0.008	0.010	0.003	0.004						0.014	0.002	0.006
塩化物イオン	(mg/L)	3.6	3.6	3.4	3.7	3.4	3.3	3.6						3.7	3.3	3.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			8.3			14.3							14.3	8.3	11.3
蒸発残留物	(mg/L)			40			47							47	40	44
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.3	0.4	0.9	0.5	0.3	0.5	0.3						0.9	0.3	0.5
ｐＨ値		6.8	6.9	6.5	6.7	6.8	6.8	7.0						7.0	6.5	6.8
味																
臭気		異常なし	異常なし	微に土臭	微に土臭	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	2	2	5	3	1	2	2						5	1	2
濁度	(度)	0.3	0.2	4	2	1	0.4	0.5						4	0.2	1.2
残留塩素	(mg/L)															

採水地点　　大谷川水源

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴								
	当日	晴	晴	雨	曇	曇	雨	曇								
気温	(℃)	20.2	28.5	16.2	25.2	24.2	19.7	15.5						28.5	15.5	21.4
水温	(℃)	10.5	20.6	13.1	16.8	17.3	15.5	13.8						20.6	10.5	15.4
一般細菌	(1mL中)	10	140	120	440	330	530	170						530	10	250
大腸菌		検出せず	検　出	検　出	検　出	検　出	検　出	検　出								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)			0.001			0.003							0.003	0.001	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.10	<0.1	0.20	0.20	0.10	<0.1	<0.1						0.20	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			0.28			0.25							0.28	0.25	0.27
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.06	0.33	0.59	0.15	0.34	0.09						0.59	0.06	0.23
銅及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			4.7			6.2							6.2	4.7	5.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.006	0.005	0.020	0.029	0.013	0.020	0.008						0.029	0.005	0.014
塩化物イオン	(mg/L)	5.7	7.0	5.2	5.5	5.7	5.5	6.5						7.0	5.2	5.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			10.1			14.4							14.4	10.1	12.3
蒸発残留物	(mg/L)			67			80							80	67	74
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.5	0.8	1.6	1.4	0.8	1.3	0.7						1.6	0.5	1.0
ｐＨ値		7.2	7.5	6.9	7.1	7.1	7.3	7.4						7.5	6.9	7.2
味																
臭気		異常なし	異常なし	微に土臭	土臭	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	3	4	9	9	5	8	4						9	3	6
濁度	(度)	0.6	0.5	8	10	3	7	0.8						10	0.5	4.3
残留塩素	(mg/L)															

採水地点　　屏風岩水源

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴								
	当日	晴	晴	雨	曇	曇	雨	曇								
気温	(℃)	16.3	25.9	16.3	24.6	23.6	15.3	16.1						25.9	15.3	19.7
水温	(℃)	8.8	10.0	10.7	10.6	11.1	12.1	10.8						12.1	8.8	10.6
一般細菌	(1mL中)	0	1	1	2	1	1	1						2	0	1
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検　出	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)			0.001			0.001							0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40						0.40	0.40	0.40
フッ素及びその化合物	(mg/L)			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			5.9			5.9							5.9	5.9	5.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	5.0	5.0	5.0	5.2	4.8	4.9	5.1						5.2	4.8	5.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			12.1			11.4							12.1	11.4	11.8
蒸発残留物	(mg/L)			94			92							94	92	93
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2						0.3	0.2	0.2
ｐＨ値		7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0						7.0	6.9	7.0
味																
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)															

採水地点　　大沢水源

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴								
	当日	晴	晴	雨	曇	曇	雨	曇								
気温	(℃)	16.4	26.5	15.0	22.0	24.1	16.8	16.5						26.5	15.0	19.6
水温	(℃)	8.9	10.4	9.3	10.5	10.9	9.2	9.6						10.9	8.9	9.8
一般細菌	(1mL中)	1	1	1	4	1	5	1						5	1	2
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検　出	検出せず	検　出	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			0.001							0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	0.20	0.20						0.30	0.20	0.21
フッ素及びその化合物	(mg/L)			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01			0.01							0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)			<0.01			0.01							0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			2.5			2.7							2.7	2.5	2.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	3.0	2.8	2.8	3.0	2.7	2.5	2.8						3.0	2.5	2.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			5.0			4.9							5.0	4.9	5.0
蒸発残留物	(mg/L)			26			28							28	26	27
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		5.9	6.0	6.0	5.8	5.9	5.9	6.0						6.0	5.8	5.9
味																
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1						0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)															

採水地点　　鍋倉水源

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴								
	当日	晴	晴	雨	曇	曇	雨	曇								
気温	(℃)	14.6	24.1	15.2	24.0	23.2	15.7	17.0						24.1	14.6	19.1
水温	(℃)	9.0	9.5	9.8	11.9	10.8	10.5	9.9						11.9	9.0	10.2
一般細菌	(1mL中)	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検　出	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.30	0.30	0.40	0.40	0.20	0.20	0.20						0.40	0.20	0.29
フッ素及びその化合物	(mg/L)			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)			0.02			0.02							0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
1，4－ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			4.3			4.6							4.6	4.3	4.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	4.8	4.9	4.3	3.8	3.7	4.4	4.7						4.9	3.7	4.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			8.5			8.3							8.5	8.3	8.4
蒸発残留物	(mg/L)			36			39							39	36	38
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1						0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		6.6	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5						6.6	6.4	6.5
味																
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1						0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)															

採水地点　　上原水源

検査項目 ＼ 採水年月日		R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日	晴	晴	雨	雨	曇	曇	晴								
	当日	晴	晴	雨	曇	曇	雨	曇								
気温	(℃)	15.7	20.8	17.9	20.5	22.5	17.6	14.5						22.5	14.5	18.5
水温	(℃)	10.5	10.3	11.1	11.0	11.0	11.1	10.3						11.1	10.3	10.8
一般細菌	(1mL中)	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.10	0.20						0.20	0.10	0.13
フッ素及びその化合物	(mg/L)			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)															
クロロ酢酸	(mg/L)															
クロロホルム	(mg/L)															
ジクロロ酢酸	(mg/L)															
ジブロモクロロメタン	(mg/L)															
臭素酸	(mg/L)															
総トリハロメタン	(mg/L)															
トリクロロ酢酸	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン	(mg/L)															
ブロモホルム	(mg/L)															
ホルムアルデヒド	(mg/L)															
亜鉛及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)			5.9			6.3							6.3	5.9	6.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	4.4	4.4	4.4	4.6	4.4	4.4	4.5						4.6	4.4	4.4
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)			13.7			14.2							14.2	13.7	14.0
蒸発残留物	(mg/L)			101			93							101	93	97
陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7						6.8	6.7	6.7
味																
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)															

令和8年度　浄水水質試験（検査）結果

採水地点　　青山配水池

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		8.9	13.3	12.9	15.6	15.2	14.9	12.7						15.6	8.9	13.4
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	<0.1	<0.1						0.10	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0046			0.0018							0.0046	0.0018	0.0032
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.004			0.001							0.004	0.001	0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0003			0.0005							0.0005	0.0003	0.0004
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0065			0.0036							0.0065	0.0036	0.0051
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.003			<0.001							0.003	<0.001	0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0016			0.0013							0.0016	0.0013	0.0015
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.01			0.02							0.02	0.01	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			0.01			0.01							0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			7.3			5.9							7.3	5.9	6.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	5.0	8.0	7.2	5.5	5.3	5.9						8.0	5.0	6.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			8.1			14.6							14.6	8.1	11.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			40			54							54	40	47
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1						0.3	0.1	0.2
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.7	6.9	6.9	6.8	6.9						6.9	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6						0.7	0.6	0.7

採水地点　　星沼地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		11.3	14.5	17.6	19.5	20.5	18.9	12.7						15.6	8.9	13.4
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	<0.1	<0.1						0.10	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0086			0.0028							0.0046	0.0018	0.0032
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.006			0.002							0.004	0.001	0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0005			0.0008							0.0005	0.0003	0.0004
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0115			0.0057							0.0065	0.0036	0.0051
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.006			0.002							0.003	<0.001	0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0024			0.0021							0.0016	0.0013	0.0015
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.02			0.02							0.02	0.01	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			7.4			6.0							7.3	5.9	6.6
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	4.9	7.4	8.7	5.7	5.4	5.9						8.0	5.0	6.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			13.0			14.3							14.6	8.1	11.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			52			53							54	40	47
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1						0.3	0.1	0.2
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.7	6.9	6.9	6.7	6.9						6.9	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6						0.7	0.6	0.7

採水地点　　鍛冶谷沢地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		10.2	16.5	18.9	21.9	22.0	20.3	17.1						22.0	10.2	18.1
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			0.001			0.002							0.002	0.001	0.002
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	<0.1	<0.1						0.20	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0077			0.0039							0.0077	0.0039	0.0058
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.005			0.002							0.005	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0006			0.0009							0.0009	0.0006	0.0008
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0110			0.0074							0.0110	0.0074	0.0092
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.005			0.002							0.005	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0027			0.0026							0.0027	0.0026	0.0027
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.02			0.02							0.02	0.02	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			0.01							0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.03	<0.01	0.01						0.04	<0.01	0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			6.4			6.0							6.4	6.0	6.2
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.4	4.9	6.1	7.6	6.1	5.4	6.2						7.6	4.9	6.0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			16.7			14.2							16.7	14.2	15.5
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			58			55							58	55	57
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2						0.3	0.1	0.2
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	6.9	7.0	6.8	7.0	7.0	7.0	7.0						7.0	6.8	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5						0.5	0.5	0.5

採水地点　　湯元地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		9.3	14.8	16.3	17.9	16.8	15.6	14.9						17.9	9.3	15.1
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	<0.1	<0.1						0.20	<0.1	<0.1
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0079			0.0031							0.0079	0.0031	0.0055
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.005			0.002							0.005	0.002	0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0005			0.0009							0.0009	0.0005	0.0007
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0109			0.0062							0.0109	0.0062	0.0086
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.005			0.002							0.005	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0025			0.0022							0.0025	0.0022	0.0024
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.02			0.01							0.02	0.01	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			0.01							0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			7.7			5.8							7.7	5.8	6.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.3	4.9	7.7	8.3	5.8	5.4	6.0						8.3	4.9	6.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			13.5			13.6							13.6	13.5	13.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			55			52							55	52	54
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.1	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2						0.4	0.1	0.2
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9						6.9	6.8	6.9
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5						0.6	0.5	0.5

採水地点　　潟沼地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		9.7	15.8	16.2	21.8	22.1	20.1	16.9						22.1	9.7	17.5
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			0.001			0.001							0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40						0.40	0.40	0.40
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0004			0.0010							0.0010	0.0004	0.0007
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0024			0.0032							0.0032	0.0024	0.0028
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0049			0.0072							0.0072	0.0049	0.0061
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0013			0.0023							0.0023	0.0013	0.0018
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0008			0.0007							0.0008	0.0007	0.0008
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			5.8			6.0							6.0	5.8	5.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.2	5.1	5.1	5.5	5.0	5.0	5.3						5.5	5.0	5.2
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			11.8			11.5							11.8	11.5	11.7
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			93			92							93	92	93
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2						0.3	0.2	0.2
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1						7.1	7.0	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3						0.4	0.3	0.4

採水地点　　向山地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		7.5	16.7	15.9	19.1	20.9	19.7	16.7						20.9	7.5	16.6
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			0.001			0.001							0.001	0.001	0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40						0.40	0.40	0.40
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0005			0.0014							0.0014	0.0005	0.0010
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0029			0.0035							0.0035	0.0029	0.0032
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0059			0.0085							0.0085	0.0059	0.0072
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0016			0.0028							0.0028	0.0016	0.0022
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0009			0.0008							0.0009	0.0008	0.0009
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			6.1			6.1							6.1	6.1	6.1
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.1	5.1	5.1	5.4	5.1	5.0	5.2						5.4	5.0	5.1
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			12.2			11.5							12.2	11.5	11.9
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			94			93							94	93	94
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2						0.3	0.2	0.2
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2						7.2	7.2	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4						0.5	0.4	0.4

採水地点　　小向地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		8.9	14.9	17.6	20.9	22.0	19.0	17.2						22.0	8.9	17.2
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20						0.20	0.20	0.20
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0004			0.0004							0.0004	0.0004	0.0004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0006			0.0006							0.0006	0.0006	0.0006
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0016			0.0017							0.0017	0.0016	0.0017
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0004			0.0005							0.0005	0.0004	0.0005
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0002			0.0002							0.0002	0.0002	0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.01			0.01							0.01	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			2.8			2.8							2.8	2.8	2.8
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.1	3.0	2.9	3.0	2.8	2.6	2.8						3.1	2.6	2.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			5.5			5.1							5.5	5.1	5.3
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			28			28							28	28	28
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.4						6.4	6.2	6.3
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4						0.5	0.3	0.4

採水地点　　吹上地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		7.8	15.6	19.1	20.6	24.2	20.3	18.7						24.2	7.8	18.0
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			0.001							0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20						0.30	0.20	0.21
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-１，２-ジクロロエチレン及びトランス-１，２-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0006			0.0012							0.0012	0.0006	0.0009
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0009			0.0014							0.0014	0.0009	0.0012
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0024			0.0044							0.0044	0.0024	0.0034
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0007			0.0014							0.0014	0.0007	0.0011
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0002			0.0004							0.0004	0.0002	0.0003
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.02			0.03							0.03	0.02	0.03
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			2.8			2.9							2.9	2.8	2.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	3.1	3.0	2.9	3.0	2.8	2.6	2.8						3.1	2.6	2.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			5.6			5.6							5.6	5.6	5.6
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			26			26							26	26	26
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.5						6.5	6.4	6.4
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3						0.4	0.3	0.3

採水地点　　鍋倉地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		9.5	16.9	19.0	22.4	21.1	20.5	16.8						22.4	9.5	18.0
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			0.001							0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.20						0.30	0.20	0.26
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.03			0.02							0.03	0.02	0.03
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0004			0.0003							0.0004	0.0003	0.0004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0007			0.0006							0.0007	0.0006	0.0007
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0019			0.0015							0.0019	0.0015	0.0017
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0005			0.0004							0.0005	0.0004	0.0005
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0003			0.0002							0.0003	0.0002	0.0003
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.01			0.02							0.02	0.01	0.02
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			0.03			0.04							0.04	0.03	0.04
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			5.0			4.8							5.0	4.8	4.9
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	5.0	5.0	5.2	5.3	3.8	4.4	4.8						5.3	3.8	4.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			10.4			9.2							10.4	9.2	9.8
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			39			37							39	37	38
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.7						6.7	6.6	6.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3						0.4	0.3	0.4

採水地点　　上原地区給水栓

検査項目 ＼ 採水年月日		基準値	R8.4.13	R8.5.18	R8.6.22	R8.7.13	R8.8.17	R8.9.28	R8.10.19						最高	最低	平均
天候	前日																
	当日																
気温	(℃)																
水温	(℃)		10.6	14.3	17.3	20.3	21.9	19.3	16.2						21.9	10.6	17.1
一般細菌	(1mL中)	1mL中集落数100以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0
大腸菌		検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず								
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003							<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005							<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004							<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10						0.20	0.10	0.13
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
１，４－ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
PFOS及びPFOA	(mg/L)	0.00005mg/l以下			<0.000005			<0.000005							<0.000005	<0.000005	<0.000005
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.0001			<0.0001							<0.0001	<0.0001	<0.0001
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下			<0.05			<0.05							<0.05	<0.05	<0.05
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下			0.0002			0.0001							0.0002	0.0001	0.0002
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0008			0.0003							0.0008	0.0003	0.0006
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下			0.0016			0.0006							0.0016	0.0006	0.0011
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下			0.0003			0.0001							0.0003	0.0001	0.0002
ブロモホルム	(mg/L)	0.09mg/L以下			0.0003			0.0001							0.0003	0.0001	0.0002
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						<0.01	<0.01	<0.01
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下			6.1			6.6							6.6	6.1	6.4
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	4.5	4.4	4.5	4.8	4.5	4.4	4.6						4.8	4.4	4.5
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下			14.0			14.8							14.8	14.0	14.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下			99			91							99	91	95
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01							<0.01	<0.01	<0.01
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下			<0.000001			<0.000001							<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005							<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005							<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
ｐＨ値		5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7						6.9	6.7	6.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
色度	(度)	5度以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1						<1	<1	<1
濁度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4						0.5	0.4	0.4