質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2025000955	
工事名	令和7年度 市道下伊場野山王線道路改良工事 (2工区)	
番号	質問事項	回答事項
1	単13筋芝について、冬季の施工では生芝は品質にムラができてしまうことが考えられますので、より経済的で品質が確保しやすい張芝に変更協議は可能でしょうか。	品質性を判断の上、受注者と協議いたします。
2	単14プレキャスト擁壁について、製品は中地震型でしょうか、大地震型でしょうか。	中地震型となります。
3	単16・17プレキャストU型側溝について、使用する排水フリューム規格は0.14kN・m/m (宮城規格), 0.72kN・m/mのどちらでしょうか。	単16につきましては、0.14kN・m/m (宮城規格) となり、単17につきましては、0.61kN・m/m (宮城規格) となります。
4	単35コンクリート (間知) ブロック積において使用する製品は高300mm幅450mm (粗面) の規格でしょうか。	高250mm幅400mm (粗面) の規格となります。
令和 7年 8月 7日		
回答者 建設課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。