

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2025000972	
工事名	令和7年度 市道桜ノ目下川原1号線道路改良工事	
番号	質問事項	回答事項
1	地盤改良工におけるセメント系固化材はフレコンパック1tとして見積もってよろしいでしょうか。又、設計内訳書には一般軟弱土用と記載されておりますが、標準断面図には特殊土用と表示されております。どちらが正かご教授ください。	地盤改良工におけるセメント系固化材はフレコンパック1t, 一般軟弱土用です。
令和 7年 8月 7日		
回答者 建設課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。