

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2025001232	
工 事 名	令和7年度 市道東大崎中央線舗装修繕工事	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	路上路盤再生工におけるセメントの荷姿をご教示願います。	荷姿については、フレコン(1t袋)になります。
令和 7 年 9 月 2 9 日		
回答者 建設課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。