

質疑応答書

令和 年 月 日

商号又は名称

代表者名 印

工事番号	2025001726	
工事名	令和7年度 都市計画道路李坪新田線(Ⅱ期)道路改良工事(2工区)	
番号	質問事項	回答事項
1	図面にL型側溝 LS3-1-h200-T200とありますが、同じ路線上で過去に施工している規格がLS-1-h200-T150です。仕様書のとおりLS3-1-h200-T200で積算してよろしいですか。	図面の標記は誤りであり、LS3-1-h200-T150で積算願います。

令和 8年 2月 3日

回答者 建設課長  
(公印省略)

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。