

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2026000404	
工事名	資配路 令和8年度 沢口線外舗装復旧工事（鳴子温泉）	
番号	質問事項	回答事項
	殻処分において単位が【m <sup>3</sup> 】ではなく【t】になっていることから単位体積換算値はいくらで計算されているかご教示願います。	単位体積換算値については、重量換算係数2.35 t/m <sup>3</sup> で算出しており、内訳書の数量どおり積算願います。
令和 8年 6月 1日		
回答者 上水道施設課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。