

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2026000516	
工事名	資配工 令和8年度 松蔭線配水管更新工事 (鹿島台)	
番号	質問事項	回答事項
1	水道管挿入工事の充填工（エアモルタル）がありますが、現場は市道だと思いますが、廃止する既設塩ビ管に充填するのでしょうか。	口径が150mm以上はモルタル充填することとします。
2	最近の中東情勢・ナフサ問題で資材が思うように納品されませんが、納期が遅れ工期に影響する場合は工期延期は可能でしょうか。	受注者と協議対応します。
令和 8年 6月 10日		
回答者 上水道施設課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。