

質疑応答書

| 令和 年 月 日 | | |
|--------------------|---|--|
| 商号又は名称 | | |
| 代表者名 | | 印 |
| 契約番号 | 2026000687 | |
| 件名 | 令和8年度 江合川かわまちづくり整備事業公園施設設計業務 | |
| 番号 | 質問事項 | 回答事項 |
| 1 | ①設計範囲は全体計画図の赤着色部分と思いますが、1次造成まで完了した状態からの設計と考えてよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| 2 | ②基本設計は実施されておりますでしょうか。 | 実施しておりません。 |
| 3 | ③トイレや管理棟等の建築物は設置しない認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| 4 | ④各種構造図に給水、電気とありますが、どのような設備を想定されておりますでしょうか。 | 当初発注において、各種構造物は想定しておりません。本業務において検討し、必要に応じて設計変更の対象とします。 |
| 5 | ⑤撤去はどのような構造物を想定されておりますでしょうか。 | 構造物の撤去は、想定しておりません。 |
| 6 | ⑥構造物基礎の構造計算はどのような構造物を想定されておりますでしょうか。 | 当初発注において、各種構造物は想定しておりません。本業務において検討し、必要に応じて設計変更の対象とします。 |
| 7 | ⑦業務委託費内訳書の内1号「与条件の確認及び調査」～内7号「照査」について、積算入力データリストに記載の歩掛は「補正率考慮前」という認識でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| 令和 8年 6月 30日 | | |
| 回答者 建設課長 (公印省略) | | |

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。