

## 注 文 書

1 契約番号 2026000065

2 件 名 小学校自家用電気工作物保安管理業務

3 場 所 大崎市古川二ノ構7-67 外

4 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

5 別添書類

（1）仕様書

（2）参考明細書

6 担 当 課 大崎市教育部教育総務課

# 小学校自家用電気工作物保安管理業務仕様書

## 1 業務箇所

別表のとおり

## 2 業務期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

## 3 業務内容

- (1) 点検については、月次点検（需要設備の点検頻度は別表のとおり）、臨時点検（必要時）とし、巡回点検、測定及び試験の結果、経済産業省令に定める技術基準の規定に適合しない事項があるときは、必要な指導又は助言を行うこと。
- (2) 電気工作物の事故発生の場合は、応急処置等を指導するとともに、事故原因の究明に協力し、再発防止につき、とるべき措置を指導又は助言し、必要に応じ臨時点検を行い、電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成及び手続きの指導を行うこと。

## 4 入札上の注意事項

- (1) 入札金額については、委託期間の総額（消費税抜き）とする。
- (2) 法定検査手数料を含む金額とする。

## 5 代金の支払方法

代金の支払方法については、両者協議の上定めるものとする。

## 6 その他

本業務を受託した場合、本自家用電気工作物の外部委託承認後の電気事業法施行規則第52条の2第2号ハに係る「換算係数の総和」が経済産業省告示第249号（平成15年7月1日）により定める33以下であることを証する書類を提出すること。

## 7 長期継続契約の該当について

本件は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3及び大崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例による長期継続契約に該当しますので、以下の点に留意してください。

- (1) 発注者は、翌年度以降における発注者の歳出予算において、契約済の契約金額について減額又は削除されたときは、契約の変更又は解除をできるものとする。
- (2) 発注者は、前項の規定によりこの契約の変更又は解除をした場合において、受注者に損害を生じさせたときは、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

## 8 暴力団等の排除について

- (1) この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。

(2) 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させてはならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。

(3) この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力をを行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。

なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

(別表)

学 校 名	所 在 地	需 要 設 備		太陽光発電 発電容量	点検頻度
		容 量	電 壓		
古川第一小学校	大崎市古川二ノ構 7-67	150kVA	6,600V	20kw	1回/2ヶ月
古川第二小学校	大崎市古川福沼三丁目 16-1	125kVA	6,600V		1回/2ヶ月
古川第三小学校	大崎市古川金五輪一丁目 13-1	475kVA	6,600V	20kw*	1回/2ヶ月
古川第四小学校	大崎市古川大宮八丁目 2-1	150kVA	6,600V	20kw	1回/2ヶ月
古川第五小学校	大崎市古川穂波三丁目 5-7	225kVA	6,600V	16.5kw	1回/2ヶ月
東大崎小学校	大崎市古川大崎字伏見梅田 19	200kVA	6,600V		1回/2ヶ月
古川北小学校	大崎市古川荒谷字樋ノ口 62-2	225kVA	6,600V		1回/2ヶ月
敷玉小学校	大崎市古川石森字石神 10-1	125kVA	6,600V		1回/2ヶ月
高倉小学校	大崎市古川中沢字中沢屋敷 242	105kVA	6,600V		1回/2ヶ月
松山小学校	大崎市松山千石字舛形 133	350kVA	6,600V		1回/2ヶ月
下伊場野小学校	大崎市松山下伊場野字大柳 22	105kVA	6,600V		1回/2ヶ月
三本木小学校	大崎市三本木字天王沢 19	300kVA	6,600V	20kw	1回/2ヶ月
鹿島台小学校	大崎市鹿島台平渡字上戸 1	325kVA	6,600V		1回/2ヶ月
岩出山小学校	大崎市岩出山字城山 31	380kVA	6,600V		1回/2ヶ月
鳴子小学校	大崎市鳴子温泉字湯元 29	250kVA	6,600V		1回/2ヶ月
川渡小学校	大崎市鳴子温泉字築沢 29	125kVA	100/200V		1回/3ヶ月
鬼首小学校	大崎市鳴子温泉鬼首字八幡原 19	100kVA	6,600V		1回/2ヶ月
田尻小学校	大崎市田尻通木字一所谷 10-3	150kVA	6,600V		1回/2ヶ月
沼部小学校	大崎市田尻沼部字山崎一 7	125kVA	6,600V		1回/2ヶ月
大貫小学校	大崎市田尻大貫字境 37-1	125kVA	6,600V		1回/2ヶ月

太陽光発電は地絡過電圧継電器（OVGR）1台を含む。

## 内訳書

名 称	需 要 設 備		太陽光発電 発電容量	月 数	単 価	金 額
	容 量	電 壓				
古川第一小学校	150kVA	6, 600V	20kw	36		
古川第二小学校	125kVA	6, 600V		36		
古川第三小学校	475kVA	6, 600V	20kw	36		
古川第四小学校	150kVA	6, 600V	20kw	36		
古川第五小学校	225kVA	6, 600V	16.5kw	36		
東大崎小学校	200kVA	6, 600V		36		
古川北小学校	225kVA	6, 600V		36		
敷玉小学校	125kVA	6, 600V		36		
高倉小学校	105kVA	6, 600V		36		
松山小学校	350kVA	6, 600V		36		
下伊場野小学校	105kVA	6, 600V		36		
三本木小学校	300kVA	6, 600V	20kw	36		
鹿島台小学校	325kVA	6, 600V		36		
岩出山小学校	380kVA	6, 600V		36		
鳴子小学校	250kVA	6, 600V		36		
川渡小学校	125kVA	100/200V		36		
鬼首小学校	100kVA	6, 600V		36		
田尻小学校	150kVA	6, 600V		36		
沼部小学校	125kVA	6, 600V		36		
大貫小学校	125kVA	6, 600V		36		
小計						
消費税						
合計						