

## 注 文 書

1 契約番号 2026000066

2 件 名 中学校自家用電気工作物保安管理業務

3 場 所 大崎市古川二ノ構7-54 外

4 期 間 令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

5 別添書類

(1) 仕様書

(2) 参考明細書

6 担 当 課 大崎市教育部教育総務課

## 中学校自家用電気工作物保安管理業務仕様書

### 1 業務箇所

別表のとおり

### 2 業務期間

令和8年4月1日から令和11年3月31日まで

### 3 業務内容

- (1) 点検については、月次点検（需要設備の点検頻度は別表のとおり）、臨時点検（必要時）とし、巡視点検、測定及び試験の結果、経済産業省令に定める技術基準の規定に適合しない事項があるときは、必要な指導又は助言を行うこと。
- (2) 電気工作物の事故発生の場合は、応急処置等を指導するとともに、事故原因の究明に協力し、再発防止につき、とるべき措置を指導又は助言し、必要に応じ臨時点検を行い、電気事業法第106条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成及び手続きの指導を行うこと。

### 4 入札上の注意事項

- (1) 入札金額については、委託期間の総額（消費税抜き）とする。
- (2) 法定検査手数料を含む金額とする。

### 5 代金の支払方法

代金の支払方法については、両者協議の上定めるものとする。

### 6 その他

本業務を受託した場合、本自家用電気工作物の外部委託承認後の電気事業法施行規則第52条の2第2号ハに係る「換算係数の総和」が経済産業省告示第249号(平成15年7月1日)により定める33以下であることを証する書類を提出すること。

### 7 長期継続契約の該当について

本件は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3及び大崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例による長期継続契約に該当しますので、以下の点に留意してください。

- (1) 発注者は、翌年度以降における発注者の歳出予算において、契約済の契約金額について減額又は削除されたときは、契約の変更又は解除をできるものとする。
- (2) 発注者は、前項の規定によりこの契約の変更又は解除をした場合において、受注者に損害を生じさせたときは、受注者に対して損害賠償の責めを負うものとする。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

## 8 暴力団等の排除について

- (1) この契約の履行期間中に大崎市入札契約暴力団排除措置規則（平成25年6月1日施行。以下「排除規則」という。）の措置要件に該当すると認められたときは、契約を解除することがある。
- (2) 本市から指名停止の措置を受けている者にこの契約の全部又は一部を下請けさせ、若しくは受託させなければならない。また、この契約の下請け若しくは受託をさせた者が、排除規則の措置要件に該当すると認められるときは、当該下請契約等の解除を求めることがある。
- (3) この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団関係者等（以下「暴力団員等」という。）から不当要求又は妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上必要な協力をを行うとともに、発注者へ報告すること。また、この契約の下請負若しくは受託をさせた者が、暴力団員等から不当要求又は妨害を受けたときは、同様の措置を行うよう指導すること。
- なお、暴力団員等から不当要求又は妨害を受け、適切に警察への通報、捜査協力及び発注者への報告が行われた場合で、これにより、履行遅延等が発生すると認められるときは、必要に応じて、工程の調整又は履行期限の延長等の措置を講じる。

(別表)

学 校 名	所 在 地	需 要 設 備		太陽光発電	点検頻度
		容 量	電 壓	発電容量	
古川中学校	大崎市古川二ノ構7-54	150kVA	6,600V		1回/2ヶ月
古川北中学校	大崎市古川荒谷字権現山5	200kVA	6,600V	20kw	1回/2ヶ月
古川東中学校	大崎市古川旭四丁目5-1	450kVA	6,600V	80kw	1回/2ヶ月
古川南中学校	大崎市古川穂波三丁目6-47	950kVA	6,600V		1回/2ヶ月
松山中学校	大崎市松山千石字新広岡台150	150kVA	6,600V		1回/2ヶ月
三本木中学校	大崎市三本木字鹿野沢78-2	200kVA	6,600V		1回/2ヶ月
鹿島台中学校	大崎市鹿島台平渡字狸沢50	200kVA	6,600V		1回/2ヶ月
岩出山中学校	大崎市岩出山字松沢202-1	650kVA	6,600V		1回/2ヶ月
田尻中学校	大崎市田尻沼部字早稻田15	300kVA	6,600V		1回/2ヶ月
古川西小中学校	大崎市古川渋井字全壯191	500kVA	6,600V		1回/2ヶ月
鳴子小中学校	大崎市鳴子温泉字町西97-1	538kVA	6,600V		1回/2ヶ月

太陽光発電は地絡過電圧継電器（OVGR）1台を含む。

## 内訳書

名 称	需 要 設 備		太陽光発電 発電容量	月 数	単 価	金 額
	容 量	電 壓				
古川中学校	150kVA	6, 600V		36		
古川北中学校	200kVA	6, 600V	20kw	36		
古川東中学校	450kVA	6, 600V	80kw	36		
古川南中学校	950kVA	6, 600V		36		
松山中学校	150kVA	6, 600V		36		
三本木中学校	200kVA	6, 600V		36		
鹿島台中学校	200kVA	6, 600V		36		
岩出山中学校	650kVA	6, 600V		36		
田尻中学校	300kVA	6, 600V		36		
古川西小中学校	500kVA	6, 600V		36		
鳴子小中学校	538kVA	6, 600V		36		
小計						
消費税						
合計						