

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2024000349	
工事名	古川第四小学校校舎大規模改造工事（建築）	
番号	質問事項	回答事項
1	内訳書P7・P20に【内部】セキュリティー等設備、P63にセキュリティーゾーン仮設費（5工区）と記載されておりますが、図面への記載及びセキュリティーの内容について見当たりませんが詳細が分かる図面等がありますでしょうか。ご指示願います。	セキュリティーの詳細を記載している図面はありません。 セキュリティーゾーンは1階職員WC付近、1～3階男女WC、2階廊下（言葉の教室・会議室）の5箇所とし、集塵機付きグラインダー工法での除去作業のため、隔離養生（負圧は求めない）として計上しています。 なお、仕様・設置箇所数の変更の必要が生じた場合は別途協議します。
令和 6年 5月 15日		
回答者 建築住宅課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。