

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2024000349	
工事名	古川第四小学校校舎大規模改造工事（建築）	
番号	質問事項	回答事項
1	注文書，3.参考明細書内，大規模改造工事（建築）及び天井耐震化工事（建築）の各発生材処理について，積み込み，運搬，処分の項目内に廃石こうボードがありません。記載されている項目のいずれかに含んでますでしょうか。含んでいない場合，別途協議と考えてよろしいでしょうか。又，今回工事費に含める場合，参考明細書の公開は可能でしょうか。	廃石こうボードの積み込み・運搬・処分については，ガラス・陶器類に含んでおります。
2	注文書，3.参考内訳書内，大規模改造工事（建築），長寿命化改修（予防改修）屋上改修工事の内，シート防水（S-M2，S-F2）の仕様で内訳書内に絶縁シートの項目がありません。各シート防水に含んでると解釈してよろしいでしょうか。又，図面番号A-19，屋上【改修】で立上り部分に絶縁シートの記載がありませんが不要と考えてよろしいでしょうか。	平場部分の絶縁シートについては，「S-M2 機械式固定法」の項目に含まれております。立上り部分の絶縁シートについては「S-F2 密着工法」のため不要です。
令和 6年 5月 15日		
回答者 建築住宅課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは，質問者名を公表しないこと。