

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
工事番号	2024000415	
工 事 名	大崎市鳴子温泉地域統合校校舎改修工事（建築）	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	<p>図面番号A-29・30について天井板撤去の際、天井下地の撤去は含まれておりますでしょうか。ご指示願います。</p> <p>また、確認ですが新設天井板t18 W150の杉板は大崎市産材で不燃木材でしょうか。</p>	<p>間仕切り壁の設置に伴う既存天井下地の撤去については、別途協議とします。</p> <p>また、新設天井材の杉板は可能な限り大崎市産材を使用することとしますが、不燃木材とする必要はありません。</p>
2	<p>図面番号A-28について階段下物置の新設壁の有孔シナ合板の数量が不明です。また、その仕上げ塗装はUC塗装と考えてよろしいでしょうか。UC塗装数量も含まれておりますでしょうか。ご指示願います。</p>	<p>階段下物置の新設壁のシナ合板張り厚5.5mm (27.5㎡) については、別途協議とします。</p> <p>なお、仕上げ塗装についてはUC塗装としますが、参考内訳書に記載のとおりEP塗り (27.5㎡) で積算することとし、別途協議とします。</p>
3	<p>図面番号A-30について新特別支援教室の天井板のUC塗装の数量は内訳に含まれておりますでしょうか。ご指示願います。</p>	<p>天井杉板の塗装は、A-09仕上表のとおりWP塗装としますが、別途協議とします。</p>
令和 6年 5月 15日		
回答者 建築住宅課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。