

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
契約番号	2024000418	
品名	古川第四小学校仮設校舎賃貸借	
番号	質問事項	回答事項
1	【サッシ等級】 ・仕様書に記載のサッシ性能（等級）は参加メーカーを限定する仕様となります。 公平性を考慮して各メーカーの標準仕様として良いですか。	参考図に記載の仕様については、同等程度とし、各メーカーの標準仕様としてください。
2	【面積】 参考図に記載のモジュールは参加メーカーを限定するモジュール寸法となります。公平性を考慮して各メーカーの標準モジュールの設定で良いですか。	モジュールについては、各メーカーの標準仕様としてください。
3	【自動火災報知設備】 ・既存受信機メーカー名を教えてください。 ・回線取り込み用空き回線数（予備回路はありますか） ・既存図面はありますか。	メーカー名はホーチキ（株）です。 予備回路数は5回路有ります。 既存図面は、契約後提示します。
令和 6年 5月 8日		
回答者 教育総務課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは、質問者名を公表しないこと。

質疑応答書

令和 年 月 日		
商号又は名称		
代表者名		印
契約番号	2024000418	
品名	古川第四小学校仮設校舎賃貸借	
番号	質問事項	回答事項
4	【放送設備】 <ul style="list-style-type: none">既設アンプのメーカー，アンプ容量回線取り込み用空き回線数（予備回路）既存図面はありますか。	メーカー名はソニー（株）で，アンプ容量は240Wです。 予備回路数はありませんが，拡声設備の接続の計画については，参考図E-08，E-11をご参照ください。 既存図面は，契約後提示します。
5	【設備】 <ul style="list-style-type: none">水道，下水道の申請は必要ですか。既存図面はありますか。	上下水道については，大崎市上下水道部へ申請・届出が必要となります。 既存図面は，契約後提示します。
令和 6年 5月 8日		
回答者 教育総務課長 (公印省略)		

※回答を閲覧に供するときは，質問者名を公表しないこと。